

- AA 5 - predpokladaná teplota vo všetkých miestnostiach bude cca od plus 15 stupňov – 20 stupňov Celzia
Nie sú potrebné žiadne opatrenia v miestnostiach postačuje krytie el.prístrojov a spotrebičov IP 20
- AB 3,AB 4 – - vonkajší priestor – musia sa urobiť primerané opatrenia el.prístrojov použitých vo vonkajšom priestore..Krytie el.svietidiel musí byť min.IP 23 osadených min.2,5 m nad terén a krytie el.prístrojov zvýšiť na IP 44.
- AC 1 – nadmorská výška je cca 207m nad morom – nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia
Krytie el.prístrojov postačuje min.IP 20
- AD 1 – pre všetky miestnosti v objekte – nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia
Krytie el.prístrojov ,svietidiel a spotrebičov postačuje min. IP 20
- AD 2 – vonkajší priestor – el.prístroje a svietidlá budú osadené na objekte,mierne chránené Strechou – min.krytie el.prístrojov IP 44 a svietidiel min.IP 23
- AE 1 - výskyt cudzích telies zanedbateľný – požadované krytie min.IP 20
- AF 1 - výskyt koróznych alebo znečisťujúcich látok zanedbateľný – krytie min. IP 20
- AG 1 - mechanické namáhanie – bude mierne ,nebudú sa vykonávať žiadne ťažké práce
- AH 1 - Normálne
- AK 1 - Normálne – žiadny výskyt rastlínstva a plesní
- AL 1 - žiadny výskyt živočíchov
- AM1 - harmonické
- AP 1 - slnečné žiarenie – normálne
- AQ 1 - normálne- nie je predpoklad väčšej
- AR 1 - pohyb vzduchu vo vnútorných priestoroch je menší ako 1 m/s
- AS 1 - pre vonkajšie priestory sa uvažuje s rýchlosťou menšou ako 20m/s
- BA 1 – v objekte sa budú pohybovať i laici – elektroinštalácia bude vyhotovovaná v min.krytí IP 20 a vyššom.
- BC 1 - žiadny
- BE 1 - bez významného nebezpečenstva
- CA 1 – objekt bude vyhotovený z nehorľavých stavebných materiálov
- CB 1 - objekt bude zhotovený z nehorľavých materiálov