

ZADANIE

Stavba: Zateplenie a príslušné stavebné úpravy kultúrneho domu

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tesáre

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		95	Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce pozemných stavieb					
1	K	95	953842078	Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 7 m ohybnými nerezovými vložkami DN 160 mm	súb.	1,000			
2	M	MAT	4844140041	Kaskádová sada pre 2 kotle, DN 200, obj. č. 63035585 BUDERUS	m	1,000			
	D		97	Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce					
3	K	97	974031142	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, vyplnenie ryhy -0,00900t	m	338,403			
	D		713	Izolácie tepelné					
3	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	308,529			
4	M	MAT	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	165,256			
5	M	MAT	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	9,022			
6	M	MAT	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	69,290			
7	M	MAT	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	64,961			
8	K	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	29,874			
9	M	MAT	2837741581	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	29,874			
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne					
10	K	731	731161000	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW	ks	1,000			
11	M	MAT	4847161738	Kotol plynový Buderus stacionárny kondenzačný Logano plus GB212-22	ks	1,000			
12	K	731	731161005	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000			
13	M	MAT	4847161739	Kotol plynový Buderus stacionárny kondenzačný Logano plus GB212-30	ks	1,000			
14	K	731	731200825	Demontáž kotla oceleového na kvapalnú alebo plynnú palivá s výkonom nad 25 do 40 kW a likvidácia odpadu, -0,30625t	ks	2,000			
15	M	MAT	4849210960	Ekvitermická regulačná zostava	ks	1,000			
16	K	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	8,120			
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne					
17	K	732	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l a likvidácia odpadu, -0,51196t	súb	1,000			

18	K	732	732219235	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l	súb	1,000
19	M	MAT	4847201245	Zásobníkový ohrievač pre tepelné čerpadlo OKC 300 NTR/HP (zásobníkový ohrievač TUV k TČ 5-6 kW) NIBE	ks	1,000
20	K	732	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100
	D		733	Ústredné vykurovanie - potrubie		
21	M	MAT	2861800006	Viacvrstvové potrubie ALPEX-DUO XS, 16 x 2, 5m tyče, polyetylén, hliník	m	138,515
22	M	MAT	2861800007	Viacvrstvové potrubie ALPEX-DUO XS, 18 x 2, 5m tyče, polyetylén, hliník	m	26,741
23	M	MAT	2861800008	Viacvrstvové potrubie ALPEX-DUO XS, 20 x 2, 5m tyče, polyetylén, hliník	m	9,022
24	M	MAT	2861800009	Viacvrstvové potrubie ALPEX-DUO XS, 26 x 3, 5m tyče, polyetylén, hliník	m	69,290
25	M	MAT	2861800010	Viacvrstvové potrubie ALPEX-DUO XS, 32 x 3, 5m tyče, polyetylén, hliník	m	64,961
26	M	MAT	2861800011	Viacvrstvové potrubie ALPEX-DUO XS, 40 x 3,5, 5m tyče, polyetylén, hliník	m	29,874
27	K	733	733120815	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, likvidácia odpadu - 0,00254t	m	243,568
28	K	733	733120819	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, likvidácia odpadu - 0,00473t	m	94,835
29	K	733	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	243,568
30	K	733	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	94,835
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.		
31	K	734	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	31,000
32	M	MAT	5518100022	Termostatický ventil priamy dvojregulačný s prednastavením, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	31,000
33		MAT	5518100055	Regulačné šraubenie priame, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	31,000
34	K	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	31,000
35	M	MAT	55101106001	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	31,000
36	K	731	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	31,000
37	K	731	734449113	Montáž regulátora teploty	súb	1,000
38	M	MAT	48477100202	DIGITÁLNY REGULÁTOR	ks	1,000
39	K	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá		
40		735	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm a likvidácia odpadu, -0,02493t	ks	31,000
41	K	735	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	16,000
42	M	MAT	4845372400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 500x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	10,000
43		MAT	4845372400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 500x500 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000

44		MAT	4845372500	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21K 500x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	4,000
45	K	735	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000
46	M	MAT	4845372600	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21K 500x700 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000
47	M	MAT	4845372800	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21K 500x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000
48	K	735	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000
49	M	MAT	4845372900	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21K 500x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000
50	M	MAT	4845373100	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21K 500x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000
51	K	735	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000
52	M	MAT	4845373450	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21K 500x1600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000
53	K	735	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000
54	M	MAT	4845386500	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33K 900x1000 s bočným pripoj.,s troma panelmi a troma konvekt.	ks	7,000
55	K	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	22,869
	D	OST		Ostatné		
56	K	HZS	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	48,000

Celkom