

# Energetický prepočet

v. X3.2

Dátum:	23.11.2015	Číslo:	PBI 20150145	Obchodník:	Ing. Peter Biskupič
Meno:	obec Radava				+421 904 600 475
Lokalita:	Radava				peter.biskupic@infrapanel.sk
Kontakt:				Dátum platnosti ponuky:	23. máj 2016
Objekt:	Novostavba - 12 BJ			Dátum odberu tovaru:	
Poznámka:	I. NP Cenová ponuka je vrátane montáže.				

Č.	Miestnosť / podlažie	Priestor	Dodaný príkon (Watt)	Názov	Počet ks
	byt č. 1 51,08 m <sup>2</sup>				
1.01	izba - prízemie	16,00 m <sup>2</sup> 42,40 m <sup>3</sup>	1 000,0	FB 612/1000 WG	1
1.02	kúpeľňa - prízemie	4,47 m <sup>2</sup> 11,85 m <sup>3</sup>	230,0	FB 63/230 WG	1
1.03	wc - prízemie	0,98 m <sup>2</sup> 2,60 m <sup>3</sup>			
1.04	chodba - prízemie	8,30 m <sup>2</sup> 22,00 m <sup>3</sup>	500,0	FB 66/500 WG	1
1.05	obývacia izba + kuchyňa - prízemie	21,33 m <sup>2</sup> 56,52 m <sup>3</sup>	1 300,0	FB 615/1300 WG	1
	byt č. 2 51,08				
1.06	obývacia izba + kuchyňa - prízemie	21,33 m <sup>2</sup> 56,52 m <sup>3</sup>	1 300,0	FB 615/1300 WG	1
1.07	chodba - prízemie	8,30 m <sup>2</sup> 22,00 m <sup>3</sup>	500,0	FB 66/500 WG	1
1.08	wc - prízemie	0,98 m <sup>2</sup> 2,60 m <sup>3</sup>			
1.09	kúpeľňa - prízemie	4,47 m <sup>2</sup> 11,85 m <sup>3</sup>	230,0	FB 63/230 WG	1
1.10	izba - prízemie	16,00 m <sup>2</sup> 42,40 m <sup>3</sup>	1 000,0	FB 612/1000 WG	1
	byt č. 3 68,65 m <sup>2</sup>				
1.11	chodba - prízemie	10,95 m <sup>2</sup> 29,02 m <sup>3</sup>	500,0	FB 66/500 WG	1
1.12	izba - prízemie	12,73 m <sup>2</sup> 33,74 m <sup>3</sup>	800,0	FB 69/800 WG	1
1.13	izba - prízemie	17,64 m <sup>2</sup> 46,75 m <sup>3</sup>	1 300,0	FB 615/1300 WG	1
1.14	obývacia izba + kuchyňa - prízemie	22,00 m <sup>2</sup> 58,30 m <sup>3</sup>	1 600,0	FB 69/800 WG	2
1.15	wc - prízemie	0,96 m <sup>2</sup> 2,54 m <sup>3</sup>			
1.16	kúpeľňa - prízemie	4,47 m <sup>2</sup> 11,85 m <sup>3</sup>	230,0	FB 63/230 WG	1
	byt č. 4 33,51				
1.17	izba - prízemie	17,43 m <sup>2</sup> 46,19 m <sup>3</sup>	1 300,0	FB 615/1300 WG	1
1.18	kúpeľňa - prízemie	5,72 m <sup>2</sup> 15,16 m <sup>3</sup>	230,0	FB 63/230 WG	1
1.19	kuchyňa - prízemie	12,10 m <sup>2</sup> 32,06 m <sup>3</sup>	800,0	FB 69/800 WG	1
1.20	kočíkareň - prízemie	17,88 m <sup>2</sup> 47,38 m <sup>3</sup>	800,0	FB 69/800 WG	1
1.21	výlevka - prízemie	3,27 m <sup>2</sup> 8,67 m <sup>3</sup>			
1.22	chodba schodisko - prízemie	20,29 m <sup>2</sup> 53,77 m <sup>3</sup>			
1.23	vstup chdoba - prízemie	11,02 m <sup>2</sup> 29,20 m <sup>3</sup>			
	rebríkový radiátor		1 200,0	BND.450.0790 (300)	4
	termostat		0,0	RTR-E 3521	17
Spolu		258,62 m <sup>2</sup> 685,34 m <sup>3</sup>	14 820,0		39

Teplotné pásmo	1	Počet vykurovacích dní /	180
Rozvodné záводы	ZSE	Vonkajšia výpočtová tepl.	-11
Tarifá RZ / Sadzba NT	DD5 - D11 / 0,111949	Priemer W / m <sup>3</sup>	21,62 w/m <sup>3</sup>

## Kalkulácia prevádzkových nákladov na vykurovanie :

Celkový okamžitý príkon telies :	14,82 kW
Predpokladaná ročná spotreba el. energie :	15 261,24 kWh
Predpokladané ročné prevádzkové náklady :	1 708,48 €

Základom pre výpočet ročných prevádzkových nákladov v € je cena platná pre NT 'DD5 - D11' rozvodných závodov ZSE so sadzbou 0,111949 € / kW.

č. účtu: CEKOSKBX, SK3575 0000 0000 4020 5586 24  
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín  
Oddiel: Sro, Vložka č. 24857/R

IČO: 46289097  
DIČ: 2023306527  
IČ DPH: SK2023306527