



ULOŽENIE TLAKOVÝCH VODOVODNÝCH RÚR V RYHE



- 1 HDPE TLAKOVÉ POTRUBIE DN50 (63x5,8)
- 2 LÔŽKO Z PIESKU HR. 10 CM
- 3 OBSYP POTRUBIA ŠTRKOM Ø 4 až 8 mm
- 4 ZÁSYP RYHY – VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM – MIMO KOMUNIKÁCIE
– ŠTRKOPIESKOM – POD KOMUNIKÁCIU
- 5 VYHLADÁVACÍ VODIČ AY – 6 mm²
- 6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA FARBA BIELA

POZNÁMKA:

HLBKU POTRUBIA UPRAVIŤ PODĽA SITUÁCIE NA STAVBE

AUTOR PROJEKTU:	Ing. arch. Libor CHMELÁR	 <div>Beňadická 7 851 06 Bratislava IČO: 46 860 797 DIČ:2023652092</div>														
ZODP. PROJ. / VYPRACOVAL	Ing. Lukáš SKALÍK, PhD., aut. Ing.															
INVESTOR	DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra															
NÁZOV STAVBY	BYTOVÝ NÁJOMNÝ DOM, 12 B.J.															
MIESTO STAVBY	Radava, 941 47															
PARCELA ČÍSLO	1831/1															
OBJEKT	SO 01 – Bytový nájomný dom, 12 b.j.															
NÁZOV VÝKRESU	VODOINŠTALÁCIA - ULOŽENIE POTRUBIA	<div><table><tr><td>DÁTUM</td><td>11/2015</td><td rowspan="4">PARÉ ČÍSLO</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A4</td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>DSP</td></tr><tr><td>PROFESIA</td><td>ZDRAVOTECHNIKA</td></tr><tr><td>MIERKA</td><td>ČÍSLO VÝKRESU</td><td rowspan="2">ZT7</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr></table></div>	DÁTUM	11/2015	PARÉ ČÍSLO	FORMÁT	A4	STUPEŇ PD	DSP	PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	ZT7	-	
DÁTUM	11/2015	PARÉ ČÍSLO														
FORMÁT	A4															
STUPEŇ PD	DSP															
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA															
MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	ZT7														
-																