



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.  
Pobočka Košice  
Hraničná 2  
040 17 Košice

tel.: 00421-55-62 55 258  
fax.: 00421-55-62 55 258

## ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 1230/40/15/GT/OS/R

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákazník: Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13  
979 01 Rimavská Sobota  
Objednávka č./ zo dňa: -- / 24.07.2015  
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: 1230/40/2015

### Posudzované zariadenie

Názov: Moldava nad Bodvou OOPZ, Rekonštrukcia a modernizácia PZ  
Zaradenie zariadenia: Plynové zariadenie skupiny B písm. g/, h/  
Podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Základné technické parametre:

Druh plynu: Zemný plyn  
Tlak v rozvodoch: 2,1 kPa  
Potrubie/ Dĺžka: DN 20; DN 15 – podľa skutočného prevedenia  
Materiál: 11 353.1  
Spotrebič: KPK Atag Q 51S; výkon 44,7 kW; SPP MORA  
Spotrebičový uzáver: GU DN 20; GU DN 15

Investor: MVSR, Pribinova 2; 812 72 Bratislava  
Umiestnenie: Moldava nad Bodvou OOPZ

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o.č. Q – 012 a N-Q-012/2 ;a špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN EN 1775: 2008; TPP 704 01:2009

a táto predložená dokumentácia:

A.Textová časť

1. Technická správa z 12 /2013

8 strán A4

B. Výkresová časť

1. Pôdorys kotolne
2. Axonometria rozvodu plynu

PL 01

PL 02

Vykonané úkony

Kontrola predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov;

**Pri inšpekcii vykonanej dňa 17.08.2015 neboli zistené nedostatky:**

Na základe posúdenia konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

**odborné stanovisko:**

Dokumentácia **spĺňa** základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN EN 1775: 2008; TPP 704 01:2009

**Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**


- V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené, STN EN 1775: 2008; TPP 704 01:2009

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Košiciach, dňa 17.08.2015

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:

Róbert Ádám



vedúci pobočky TÜV SÜD Slovakia s.r.o.: Ing. František Pavlů




# PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

## PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

### SO 01 OBVODNÉ ODDELENIE PZ

#### ČASŤ 04 – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE



ZMENA:	A		DÁTUM:		PODPIS:		PEČIATKA:	
	B							
	C							
AUTOR PROJEKTU:		ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:			
Ing. Roman Vaľo		Ing. Roman Vaľo	Lýdia Lichancová		Ing. Roman Vaľo			
STAVEBNÍK:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava						
MIESTO STAVBY:		Obvodné oddelenie PZ, ulica Rožňavská 639/30, Moldava nad Bodvou, kat. ú. Moldava nad Bodvou, parc.č. 1247/13						
NÁZOV STAVBY:		Moldava nad Bodvou OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia						
OBJEKT:		SO 01 OBVODNÉ ODDELENIE PZ						
OBSAH:		TECHNICKÁ SPRÁVA						
STUPEŇ:		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY						
PROFESIA:		PLYNOINŠTALÁCIA						
ARCH.Č.:							Č. PARÉ:	
A104/2014								
DÁTUM:								
12/2013								