

LEGENDA POTRUBIA:

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| JESTVUJÚCI ROZVOD ZEMĚNÉHO PLYNU 2 kPa | ZRUŠENÝ ROZVOD ZEMĚNÉHO PLYNU | JESTVUJÚCA STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA | NAVRHOVANÝ ROZVOD PLYNU 2 kPa |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

LEGENDA:

| OZN. | ŠPECIFIKÁCIA |
|------|--|
| 1 | KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL A1ag Q51S,44, 7 kW, Q=4,86 m3/hod |
| 2 | GK DN 20 |
| 3 | GK DN 15 + VZORKOVACÍ KOHÚT DN 15 |
| 4 | MANOMETER TLAKO PLYNU 0-6 kPa |
| 5 | PLYNOVÝ ŠPORÁK MORA, Q = 1,00 m3/hod - JESTVUJÚCI |
| 6 | GK DN 15 |
| 7 | GK DN 15 + ZÁTKA - JESTVUJÚCE |
| 8 | PLYNOMER BK G 4 T |
| 9 | STL RTP, HUP, IZOLAČNÝ SPOJ, UMIESTNENÝ V PLECHOVEJ SKRINKE - JESTV. |
| 10 | NTL PLYNOVÁ PRÍPOJKA DN 32 OCELI VEDENÁ V ZEMI - JESTVUJÚCA |
| 11 | STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA - JESTVUJÚCA |
| 12 | PLYNOVÝ KOTOL PROTHERM 24 KOO, 23 kW, Q= 2,7 m3/hod |
| 13 | PRÍVOD VZDUCHU DO KOTOLNE |
| 14 | ODVETRAMIE KOTOLNE |


Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, www.aproving.sk

<http://www.aproving.sk>

±0,000 = m n.m. (URČENÁ PRI REALIZÁЦИИ)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

PROJEKTOVÝ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A PODLEHÁ ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKE É VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PREDPOUŽÍVANÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ HO MOŽNO BA SO SÚHLASOM AUTORA.



| | | | |
|------------------------------|--|--|---------------------|
| PEČIATKA: | | | |
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |
| ZMENA: | | | |
| AUTOR PROJEKTU: | | ZODP. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: |
| Ing. Roman Vaľo | | Ing. Roman Vaľo | Lýdia Lichanová |
| Ing. arch. Monika Tomáčeková | | | Ing. Roman Vaľo |
| STAVEBNÍK: | | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrnava č. 2, 812 712 Bratislava | |
| MIESTO STAVBY: | | Obvodné o. PZ, ulica Roľňanská 639/30, Moldava nad Bodvou, kat. ú. M. nad B., č. p. 124/7/13 | |
| NÁZOV STAVBY: | | Moldava nad Bodvou OO PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu | |
| OBJEKT: | | SO 01 OBVODNÉ ODDLENIE PZ | |
| OBSAH: | | PÔDORYS KOTOLNE | ARCH. Č.: A104/2014 |
| STUPEŇ: | | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POV. A REALIZÁCIU STAVBY | DÁTUM: 02/2015 |
| PROEŠIA: | | PLYNOINŠTALÁCIA | FORMÁT: 2xA4 |
| | | MIERKA: | Č. PARÉ: |
| | | 1:50 | |
| | | 01 | |