


Rozvodná sústava: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN–C–S
Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000–4–41: čl.411 samočinné odpojenie napájania
čl.412 dvojité alebo zosilnená izolácia

POZNAMKA:

PROJEKT RIEŠI VYZNAČENÉ VÝVODY Z ROZVÁDZAČA RH

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA
A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE, PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ
VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO
JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA,
A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM
AUTORA!



<http://www.aproving.sk>

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁŤ IBA S PÍSOVNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

±0,000 = m n.m. (URČENÁ PRI REALIZÁCII)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

ZMENY: A B C		DATUM: PODPIS: 		PEČIATKA:	
AUTOR PROJEKTU:		ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Roman Vaľo		Ing. Vladimír Klešč		Ing. Ľuboš Klešč	
Ing. arch. Monika Tomačková					
STAVEBNÍK:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava			
MIESTO STAVBY:		Obvodné o. PZ, ulica Rožňavská 639/30, Moldava nad Bodvou, kat.ú. M. nad B., č. p.124/7/13			
NÁZOV STAVBY:		Moldava nad Bodvou OO PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu			
OBJEKT:		SO 03 BEZBARIÉROVÉ WC			
OBSAH:		ROZVÁDZAČE			
STUPEŇ:		PROJEKT PRE STAVEBNÉ P. A REALI. S.			
PROFESIA:		ELEKTROINŠTALÁCIE			
		ARCH. Č.:		Č. PARÉ:	
		A104/2014		-	
		DÁTUM:		Č. VÝKRESU:	
		02/2015		01	
		FORMÁT:		4x44	

