

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=67.3 m/2.0 m
Lpz=250 [mm]	1.202a - sieň slávy
PZ:24.8°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=16.8 m2	Nast.=--- (1.9 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=67.3 m/6.0 m
Lpz=250 [mm]	1.202a - sieň slávy
PZ:24.8°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=16.8 m2	Nast.=--- (1.9 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=45.3 m/16.0 m
Lpz=150 [mm]	1.203 - kuchynka
PZ:25.9°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=6.8 m2	Nast.=--- (0.9 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=91.2 m/15.0 m
Lpz=200 [mm]	1.205 - šatňa
PZ:26.3°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=18.2 m2	Nast.=--- (1.4 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=62.0 m/23.0 m
Lpz=100 [mm]	1.206 - sprcha
PZ:29.8°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=6.2 m2	Nast.=--- (1.4 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=40.8 m/11.0 m
Lpz=200 [mm]	1.210 - šatňa 06
PZ:27.1°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=8.2 m2	Nast.=--- (1.4 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=62.0 m/15.0 m
Lpz=100 [mm]	1.211 - sprcha
PZ:29.8°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=6.2 m2	Nast.=--- (1.4 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=40.8 m/16.0 m
Lpz=200 [mm]	1.210 - šatňa 06
PZ:27.1°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=8.2 m2	Nast.=--- (1.4 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=67.3 m/5.0 m
Lpz=250 [mm]	1.202a - sieň slávy
PZ:24.8°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=16.8 m2	Nast.=--- (1.9 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=67.3 m/9.0 m
Lpz=250 [mm]	1.202a - sieň slávy
PZ:24.8°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=16.8 m2	Nast.=--- (1.9 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=50.2 m/13.0 m
Lpz=50 [mm]	1.213 - rozhlas
PZ:28.2°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=2.5 m2	Nast.=--- (0.8 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=28.2 m/2.0 m
Lpz=300 [mm]	1.204 - chodba
PZ:20.8°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=8.5 m2	Nast.=--- (1.2 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=18.0 m/16.0 m
Lpz=250 [mm]	1.20789 - presieň + wc
PZ:24.3°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=4.5 m2	Nast.=--- (0.3 l/min)

Rozdeľovač (tp=40.0°C)	PZ 1: Dlaždice 50mm
Systém VARIONOVA	lo/lp=33.5 m/9.0 m
Lpz=100 [mm]	1.2123 - predsieň + wc
PZ:27.3°C	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0
S=3.4 m2	Nast.=--- (0.9 l/min)

Zodp. projektant	Vypracoval	*** Ing. Pavel FILIP *** Autorizovaný stavebný inžinier Tel: 033/5511416, 0905 425281 email: p_filip@stonline.sk	
Ing. Pavel FILIP	Ing. Pavel FILIP		
Druh projektu :	ĽSTREDNÉ VYKUROVANIE		
Objednávateľ:	Obec MADUNICE		
Názov a miesto stavby :	REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA TRIBÚNY MADUNICE		
Druh výkresu :	POSCHODIE – PODLAHOVÉ VYKUROVANIE		
	Dátum :	07/2015	
	Formát :	8 A4	
	Stupeň PD :	projekt stavby	
	Z. č. :		
	Mierka :	Č. v. :	
	1:50	4	