PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
500 – ELEKTROINŠTALÁCIA

VEDÚCI PROJEKTANT	ING. MAREK ŠATÁNEK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RUDOLF BUKOVINA
VYPRACOVAL	ING. ĽUDMILA MILÁČKOVÁ
INVESTOR	Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a.s. Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica

M PROJECT, s.r.o.
Stavbárska 3647/2A, 058 01 Poprad-Veľká
mobil: +421 908 026 715
e-mail: mproject@mproject.sk

STAVBA:
AREÁL LESNEJ PEDAGOGIKY MLYNICA, okres Poprad
MIESTO STAVBY: Mlynica, parc. č. 6017
OBJEKT: SO-01 UČEBŇA LESNEJ PEDAGOGIKY
OBSAH: AKTÍVNY BLESKOZVOD

FORMÁT	A3
DÁTUM	08/2015
STUPEŇ	PSP
ZÁK. ČÍSLO	
MIERKA 1:500	Č. V. E505

Zostava :
HLAVICA ERITECH INTERCEPTOR SI 60i
ZÁKLADNÁ TYČ NEREZOVÁ 2m, typ ZTN2
1. NADSTAVNÁ TYČ 2m, typ 1NTN2

2x SVORKA PRE PRIPOJENIE ZVODU SVN32
1x KONZOLA NA PLOCHÚ STRECHU TPSS

POŽADOVANÝ POLOMER OCHRANY Rp=46m V STUPNI II.

3x (ZT26/2000+2xSJ02)

POČÍTADLO ZÁSAHOV
BLESKOV LEC-IV

PÁSIK FeZn 30x4 V ZEMI
VO VÝKOPE 35x70cm

VYPOČÍTANÝ POLOMER OCHRANY Rp=87,44m V STUPNI II.

FeZn ø8, PV23

PÁSIK FeZn 30x4 V ZEMI
VO VÝKOPE 35x70cm

3x (ZT26/2000+2xSJ02)

TS

Zostava :
HLAVICA ERITECH INTERCEPTOR SI 60i
ZÁKLADNÁ TYČ NEREZOVÁ 2m, typ ZTN2
1. NADSTAVNÁ TYČ 2m, typ 1NTN2

2x SVORKA PRE PRIPOJENIE ZVODU SVN32
1x KONZOLA NA PLOCHÚ STRECHU TPSS

3x (ZT26/2000+2xSJ02)

FeZn ø8, PV23

POŽADOVANÝ POLOMER OCHRANY Rp=46,5m V STUPNI II.

VYPOČÍTANÝ POLOMER OCHRANY Rp=87,44m V STUPNI II.

PÁSIK FeZn 30x4 V ZEMI
VO VÝKOPE 35x70cm

POČÍTADLO ZÁSAHOV
BLESKOV LEC-IV

PÁSIK FeZn 30x4 V ZEMI
VO VÝKOPE 35x70cm

3x (ZT26/2000+2xSJ02)