

4.20					
Normálová osvetlenosť	187,1	100,0	0,91	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	15,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	55,1	100,0	0,97	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	132,1	100,0	0,48	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	132,4	100,0	0,55	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	132,0	100,0	0,48	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	132,4	100,0	0,55	0,0	0,0
4.21					
Normálová osvetlenosť	236,4	200,0	0,84	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	12,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	90,3	200,0	0,84	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	204,4	200,0	0,42	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	183,9	200,0	0,45	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	204,3	200,0	0,42	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	183,9	200,0	0,45	0,0	0,0
4.22					
Normálová osvetlenosť	235,4	200,0	0,85	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	12,1	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	87,3	200,0	0,85	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	202,0	200,0	0,43	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	176,6	200,0	0,47	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	201,9	200,0	0,43	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	176,5	200,0	0,47	0,0	0,0
4.22 WC1					
Normálová osvetlenosť	139,8	200,0	0,88	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	90,2	200,0	0,71	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,7	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,8	200,0	0,23	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,6	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,8	200,0	0,23	0,0	0,0
4.22 WC2					
Normálová osvetlenosť	139,8	200,0	0,88	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	90,2	200,0	0,71	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,7	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,8	200,0	0,23	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,6	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,8	200,0	0,23	0,0	0,0
4.23					
Normálová osvetlenosť	236,4	200,0	0,84	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	12,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	90,3	200,0	0,84	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	204,4	200,0	0,42	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	183,9	200,0	0,45	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	204,3	200,0	0,42	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	183,9	200,0	0,45	0,0	0,0
4.24					
Normálová osvetlenosť	235,2	200,0	0,85	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	12,1	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	86,3	200,0	0,86	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	201,0	200,0	0,43	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	176,1	200,0	0,47	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	200,9	200,0	0,43	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	176,0	200,0	0,47	0,0	0,0
4.24 WC1					
Normálová osvetlenosť	139,8	200,0	0,88	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	90,2	200,0	0,71	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,7	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,8	200,0	0,23	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,6	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,8	200,0	0,23	0,0	0,0
4.24 WC2					
Normálová osvetlenosť	140,3	200,0	0,88	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	88,8	200,0	0,72	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,4	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,7	200,0	0,24	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	149,3	200,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	128,7	200,0	0,24	0,0	0,0
4.01					
Normálová osvetlenosť	126,2	100,0	0,64	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	20,1	28,0
Normálová osvetlenosť – Strop	28,1	100,0	0,74	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	70,2	100,0	0,74	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	82,0	100,0	0,70	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	70,2	100,0	0,74	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	82,0	100,0	0,70	0,0	0,0