

4.10					
Normálová osvetlenosť	108,8	100,0	0,85	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	13,8	28,0
Normálová osvetlenosť – Strop	28,8	100,0	0,91	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	71,6	100,0	0,60	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	73,6	100,0	0,53	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	71,6	100,0	0,60	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	73,6	100,0	0,53	0,0	0,0
4.11					
Normálová osvetlenosť	628,3	500,0	0,71	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	21,2	19,0
Normálová osvetlenosť – Strop	121,5	500,0	0,88	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	310,2	500,0	0,90	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	323,5	500,0	0,62	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	310,2	500,0	0,90	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	323,5	500,0	0,62	0,0	0,0
4.12					
Normálová osvetlenosť	154,5	100,0	0,80	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	18,4	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	32,4	100,0	0,96	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	91,2	100,0	0,83	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	93,5	100,0	0,65	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	91,2	100,0	0,83	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	93,5	100,0	0,65	0,0	0,0
4.13					
Normálová osvetlenosť	340,9	300,0	0,79	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	19,0	19,0
Normálová osvetlenosť – Strop	63,4	300,0	0,92	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	191,6	300,0	0,85	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	165,3	300,0	0,63	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	191,6	300,0	0,85	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	165,3	300,0	0,63	0,0	0,0
4.14					
Normálová osvetlenosť	275,8	200,0	0,83	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	17,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	69,6	200,0	0,92	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	187,2	200,0	0,55	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	173,4	200,0	0,65	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	187,2	200,0	0,55	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	173,3	200,0	0,65	0,0	0,0
4.15					
Normálová osvetlenosť	211,1	100,0	0,94	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	14,1	22,0
Normálová osvetlenosť – Strop	69,5	100,0	0,98	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	160,7	100,0	0,49	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	155,0	100,0	0,45	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	160,7	100,0	0,49	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	154,9	100,0	0,45	0,0	0,0
4.16					
Normálová osvetlenosť	142,0	200,0	0,89	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	82,4	200,0	0,82	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	127,2	200,0	0,23	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	150,6	200,0	0,27	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	127,2	200,0	0,23	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	150,5	200,0	0,27	0,0	0,0
4.17					
Normálová osvetlenosť	152,4	200,0	0,92	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	95,5	200,0	0,86	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	157,6	200,0	0,19	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	152,7	200,0	0,19	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	157,6	200,0	0,19	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	152,7	200,0	0,19	0,0	0,0
4.18					
Normálová osvetlenosť	189,7	100,0	0,87	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	19,1	22,0
Normálová osvetlenosť – Strop	37,7	100,0	0,99	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	109,4	100,0	0,78	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	103,4	100,0	0,73	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	109,3	100,0	0,78	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	103,4	100,0	0,73	0,0	0,0
4.19					
Normálová osvetlenosť	131,5	100,0	0,86	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	22,0
Normálová osvetlenosť – Strop	48,7	100,0	0,86	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	114,9	100,0	0,41	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	111,5	100,0	0,42	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	114,8	100,0	0,41	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	111,5	100,0	0,42	0,0	0,0