

## PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č: 06/2015

V zmysle STN 33 2000-5-51 vypracovaný odbornou komisiou.

V Šahách dňa: 17. 1. 2015.

Zloženie komisie: Predseda: Mikuláš Styaszni - projektant elektro

Členovia: Štefan Fazekaš - projektant elektro, Ing. Rajmund Nedľa – architekt

Stavba: Okresný úrad Liptovský Mikuláš – Odbor starostlivosti o životné prostredie

Miesto: Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993

Investor: Ministerstvo vnútra SR, ústredný orgán štátnej správy, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

### Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

STN 33 2000-5-51 Druhy prostredia pre elektrické zariadenia

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVSR, STN 33 2000-7-701

Ostatné súvisiace normy, zákony a predpisy. Výkresy stavebnej časti.

**Komisia na základe vyššie uvedeného stanovuje prostredia v riešených priestoroch nasledovne:**

### ROZHODNUTIE

Priestory:	Podľa: STN 33 2000-5-51		
	Prostredie:	Využitie	Konštrukcia
Vnútorné priestory / III /: 1.02 závetrie, 1.03 hala+ schodisko, 1.04 garáž, 1.05 archív, 1.06 kancelária, 1.07 kancelária, 1.08 archív, 1.09 čajová kuchynka, 1.10 technická miestnosť server, 1.11 sekretárka, 1.12 kancelária, 1.13 archív, 1.14 kancelária, 1.15 šatňa, 1.16 kuchynka, 1.17 sprcha, 1.18 kancelária, 1.19 WC pre imobilných, 1.20 upratovačka, 1.21 umyvárka ženy, 1.22 WC ženy, 1.23 umyvárka muži, 1.14 WC muži, 2.01 schodisko, 2.02 chodba, 2.03 zasadačka, 2.04 kancelária, 2.05 kancelária, 2.06 kancelária, 2.06a kancelária, 2.07 chodba, 2.08 umyvárka muži, 2.09 WC muži, 2.10 umyvárka ženy, 2.11 WC ženy, 2.12 upratovačka, 2.13 sklad, 2.14 kancelária, 2.15 kuchynka, 2.16 kancelária, 2.17 kancelária, 2.18 kancelária, 2.19 kancelária, 2.20 kancelária, 2.21 sklad, 2.22 kancelária, 2.23 archív	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AM-2-1, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-1, AM-41-1, AN2, AP1, AQ1, AR1.	BA1, BB1, BC2, BD1, BE1.	CA1, CB1
priestory pod prístreškom / V /	AA8, AB8, AC1, AD2, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AN2, AP1, AQ1, AS2, AT1, AU2.	BA1, BB2, BC2, BD1, BE1.	
vonkajšie priestory / VI /	AA8, AB8, AC1, AD3, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT2, AU2.		

### Vymedzenie zón v zmysle STN 33 2000- 7 -701 priestory s vaňou, sprchou a umývacie priestory:

**ZÓNA 0**-vnútorný priestor vane/sprchovacej misy/ do výšky 2,25 m.

**ZÓNA 1**-priestor vymedzený zvislou plochou ohraničenou kúpeľňovou vaňou / sprchovacou misou / , vodorovnou plochou 2,25 m nad podlahou.

**ZÓNA 2**-priestor vymedzený zvislou plochou vo vzdialenosti 0,6 m od zóny 1, vodorovnou plochou 2,25 m nad podlahou.

Podpis predsedu komisie:.....

### Upozornenie :

Ak sa zmení charakter využitia priestorov a pod., musí sa prostredie prehodnotiť a preveriť, či jestvujúce zariadenia (hlavne elektrické) zodpovedajú zmeneným podmienkam.

Krytie elektrických prístrojov, elektrických predmetov a zariadení a vyhotovenie elektrickej inštalácie musí vyhovovať uvedeným prostriediam v zmysle požiadaviek STN 332000-5-51.