



### LEGENDA- vykurovanie:

Pripojenie radiátorov na vykurovací rozvod bude armatúrami HERZ

- na privode termostatický ventil TS-90 rozmer DN15

- na späťtočke regulačné šróbenie RL-5 rozmer DN15

Použitie sú článkové vykurovacie telesá: oceľové

18/600/160

šírka telesa

výška telesa

počet článkov

Použitie sú panelové vykurovacie telesá

22K/600/1000

šírka telesa

výška telesa

typ Korad

počet konvektorových plechov

počet dosiek radiátora

Na vykurovací rozvod sú použité: oceľové závitové rúry

vykurovací rozvod - privod

vykurovací rozvod - späťtočka

vykurovacie teleso - radiátor

Poznámka: Nastavenie škrtenia armatúr sa nachádza v stupačkovej schéme

### VYKUROVANIE

AUTOR	HLAV. PROJEKT.	ZODP. PROJEKT.	KRESLIL	PROJEKTA VYKUROVANIA VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZÁCIE		Č.SADY
Ing. R. Nedel'a	Ing. R. Nedel'a	Ing. A. Holý	Bc. M. Kubeš	ul. Sibírskej 78, 034 02 Lúčky 0907 651 457, 0915 982 288 Email: kompro@kompro.sk www.kompro.sk		
INVESTOR : Ministerstvo vnútra SR, UOŠS, Pribinova 2, 872 12 Bratislava				ÚČEL	Projekt stavby	3
STAVBA: Okresný úrad Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia a modernizácia objektu				PROFESIA	vykurovanie	
MIESTO: Vrbická 1933, Liptovský Mikuláš				DÁTUM	02/2015	
VÝKRES: Stupačková schéma				Č.ZÁKAZKY	R-2015-11	
				MIERKA	1:N	

Ventily

Značka	Katalog	KC	Typ	DN	kvs m <sup>3</sup> /h	Provedení	Průtok l/h	Objčíslovky	Objednací číslo	Počet	Cena za kus	Cena celkem	Měna	Výkres	Poznámka
HERZ_Sk	P70	HRZ 15105	RL 5*P	15	1,50	P - přímý			1 3923 01	40	240,00	9600,00	Sk	RL 5*P	
HERZ_Sk	P70	HRZ 12103	TS-90*P	15	1,10	P - přímý			1 7723 91	40	334,00	13360,00	Sk	TS-90*P	