

























LEGENDA ELEKTROINŠTALÁCIE

	JEDNOFÁZOVÝ SPÍNAČ	10A	230V	IP20	3563-01289 B1	
	ZÁSUVKVA 1 FÁZ.	10/16A	230V	IP20	5517-2389 B1	
	ZÁSUVKVA 3 FÁZ.	16A	400V	IP43	CZ 1653H 16A	
	UNIVERZÁLNA KRABICA/BEZHALOGENOVÉ/		400V	IP20		
	HELIOS Lighting spol. s r.o. 68060 NEPTUN 060 (5616 lm; 59.0 W)					SEZ
	BZUČIAK					MIKROTRADE
	SVIETIDLO S BEZÚDRŽB AKUMULÁTOROM TMT LUX 11W min30min			IP44		SEC
	UZEMŇOVACIA SVORKA/UMIESTNENÁ V PLASTOVEJ SKRINKE/					
RK	ROZVÁDZAČ KOTOLNE					MOELLER

FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV

2A		
3C		
5C		

TYP ČIAR

	SVETELNÝ OBVOD
	ZÁSUVKOVÝ OBVOD
	MOTORICKÝ OBVOD
	SIGNÁLNY OBVOD
	OBVOD PRE NÁPOJENIE ROZVÁDZAČOV
	OCHRANNÉ POSPAJANIE
	ROZVODY POD OMIETKOU
	ROZVODY V ŽLABE MIK25/40
	ZDRUŽENÉ VEDENIE

LEGENDA ZARIADENÍ

K/24	KOTOL ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ
REG.1	REGULÁCIA VIESSMANN VITOTRONIC 100
ČV	ČIDLO VONKAJŠEJ TEPLOTY
Č/K	ČERPADLO V KOTLOVOM OKRUHU WILO VIRS-25/7-3 (SÚČASŤ PRÍPÁJACEJ SADY)

ČIDLO VONKAJŠEJ TEPLOTY UMIESTNIŤ NA SEVERNEJ ALEBO SEVEROZÁPADNEJ FASÁDE OBJEKTU VO VÝŠKE MIN. 2,5m NAD TERÉNOM, U VIACPODLAŽNÝCH BUDOV V HORNEJ POLOVICI

ELEKTROINŠTALÁCIA

Hlavn. inž. projektu		Zodpoved. projektant	Kreslil
Ing. Ľ. SZEGHEŐ		Viktor Kiss	Viktor Kiss
Miesto stavby : Obec Mužla č.p. 361			
Investor : Obec Mužla, Mužla 711			
Akcia :			
Zateplenie Obecného úradu Mužla a výmena vykurovacieho systému			
Objekt : SO 01 Obecný úrad			
Profesia : ELEKTRO			
Výkres : Legenda			
		<b>Viktor Kiss</b> Projektant elektrických zariadení P. Vardoyho 21 Nové Zámky, 940 54 tel. 0907 188 045	
Formát		2 x A4	
Dátum		2/2016	
Účel		P.S.	
Mierka			
Číslo zákazky		07_2016	
Číslo výkresu		Číslo kópie	
K4			