SKLADBA OBVODOVEJ STENY / HR. 205MM (207,5MM) /

- KONŠTRUKCIA MODULÁRNEHO SYSTÉMU HR. 105MM (107,5MM)
  - SD DOSKA 12,5MM
  - PAROZÁBRANA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 80MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K
  - KOVOVÝ ROŠT
  - POZINKONKOVANÝ PROFILOVANÝ PLECH AKO NOSNÝ MATERIÁL PRE VONKAJŠÍ SYSTÉM FASÁDY
- TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM (ETICS) HR. 100MM: (V ZMYSLE STN 73 2901: 2015)
  - LEPIACA STIERKA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA – IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY HR. 100MM MECHANICKY KOTVENÉ, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,038 W/m.K
  - VÝSTUŽNÁ VRSTVA – SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA ZAPRACOVANÁ DO LEPIACEJ MALTY S PRESAHOM MIN. 100MM
  - ZÁKLADNÝ NÁTER
  - TENKOVRSTVÁ AKRYLÁTOVÁ / SILIKÁTOVÁ OMIETKA

SKLADBA VNÚTORNEJ PRIEČKY / HR. 100MM /

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 12,5MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 50MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K
- KOVOVÝ ROŠT PROFIL 75MM
- VZDUCHOVÁ VRSTVA HR. 25MM
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 12,5MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY)

SKLADBA VNÚTORNEJ PRIEČKY / HR. 125MM /

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2 x 12,5MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 50MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K
- KOVOVÝ ROŠT PROFIL 75MM
- VZDUCHOVÁ VRSTVA HR. 25MM
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2 x 12,5MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY)

SKLADBA STROPU – STRECHY NAD 1.NP / HR. 345MM /

- MALBA 2x
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 12,5MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY) KOTVENÁ NA ROŠT MODULÁRNEHO SYSTÉMU POMOCOU U PROFILOV 50/20 NA LEŽATO
- PAROZÁBRANA
- U PROFIL 50/20 NA LEŽATO
- NOSNÍK MODULÁRNEHO SYSTÉMU 260MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 160+80MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K
- TRAPÉZOVÝ PLECH 828x35x0,75 MM

SKLADBA NOSNEJ ČASTI PODLAHY 1.NP / HR. 200MM – AJ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU!/

- CETRIS DOSKA HR. 22MM
- PUR DOSKA XPS HR. 120MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,032 W/m.K
- PAROZÁBRANA
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY – TRAPÉZOVÝ PLECH 828x35x0,75 MM

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY

P1 – KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8MM
- LEPIDLO HR. 4MM

P2 – PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA – NAPR. PVC, LINOLEUM ALEBO LIATA PODLAHA HR. 6MM
- LEPIDLO HR. 2MM (PRI PVC A LINOLEU)

PODROBNEJŠIE VIĎ TEXTOVÁ ČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A AKO JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ÚROVEŇ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ ÚROVNI PODLAHY 1.NP

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z. z. - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mprosro@gmail.com
00421 905 489 533

Autori:	Ing. A.Marcík	
	Ing.D.Marcíková	
	Ing. Ing. arch. J.Kuráň	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. A.Marcík	
Zodpovedný projektant:	Ing. A.Marcík	
Projektant, kreslil:	Ing. A.Marcík	
	Ing. Š.Marcík	
	Bc. M.Krejči	

PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SLOVENSKÝ GROB

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

Stavebník:	Obec Slovenský Grob, Obecný úrad Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Miesto stavby:	Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
Parc.č.:	404/2
Stavebný objekt:	PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SLOVENSKÝ GROB
Obsah výkresu:	**SKLADBA KONŠTRUKCIÍ ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Stupeň PD:	**PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**
Dátum:	12/2015
Zák.číslo:	SLG 011215
Formát:	2xA4
Mierka:	1:50
Číslo výkresu:	06