

3.07					
Normálová osvetlenosť	561,3	500,0	0,68	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	19,6	19,0
Normálová osvetlenosť – Strop	109,9	30,0	0,83	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	289,9	50,0	0,72	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	309,7	50,0	0,65	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	289,8	50,0	0,72	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	309,7	50,0	0,65	0,0	0,0
3.08					
Normálová osvetlenosť	556,4	500,0	0,68	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	19,7	19,0
Normálová osvetlenosť – Strop	106,6	30,0	0,84	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	277,4	50,0	0,70	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	303,7	50,0	0,64	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	277,4	50,0	0,70	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	303,7	50,0	0,64	0,0	0,0
3.10 WC					
Normálová osvetlenosť	216,5	200,0	0,88	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	96,1	30,0	0,84	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	210,0	50,0	0,34	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	169,1	50,0	0,34	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	209,9	50,0	0,34	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	169,1	50,0	0,34	0,0	0,0
3.11					
Normálová osvetlenosť	147,7	100,0	0,72	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	16,6	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	49,8	30,0	0,67	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	115,3	50,0	0,40	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	87,4	50,0	0,55	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	115,2	50,0	0,40	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	87,4	50,0	0,55	0,0	0,0
3.09					
Normálová osvetlenosť	226,3	200,0	0,91	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	111,0	30,0	0,90	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	213,8	50,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	190,0	50,0	0,29	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	213,7	50,0	0,26	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	190,0	50,0	0,29	0,0	0,0
3.10					
Normálová osvetlenosť	226,8	200,0	0,90	0,0	0,0
Činiteľ oslnenia UGR	0,0	0,0	0,00	0,0	25,0
Normálová osvetlenosť – Strop	121,5	30,0	0,86	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	217,8	50,0	0,24	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	211,6	50,0	0,25	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	217,7	50,0	0,24	0,0	0,0
Normálová osvetlenosť – Stena	211,6	50,0	0,25	0,0	0,0

4

LIST C.: 1	Výsledky výpočtov umelého osvetlenia			ARCHIVNI CISLO:
LISTU: 1				122122014
	OBJ.C.,PJ: Elektroinštalácia	ZAK.CISLO: 007/2/2014	AKCE: Obvodné oddelenie PZ, Stará Turá, Hľbockého 13,	VYKRES CISLO:
	PROVEDL: M.Styaszni	DATUM: 03.02.2015	INVESTOR: Ministerstvo vnútra SR, ÚOŠS, Pribinova 2, Bratislava	E107