



ROZVÁDZAČ:

Krytie : IP 40/20
 Typ : Rozvádzač
 Vývody : Hore
 Prívody : Zhora
 Svorkovnica : Hore
 Farba : RAL 5002
 Vyhotovenie : Oc. plechový

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke - izolovaním živých častí a krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche - samočinným odpojením napájania v stanovenom čase

STN 33 2000 - 4 - 41

		HLAVNÝ INŽINIER Ing. Michal Bielený	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Pavol ZUSKÁČ	
VYPRACOVAL		Ing. Pavol ZUSKÁČ	
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR		Ing. Pavol ZUSKÁČ	
			
AUTOR NÁVRHU			
PROJEKTANT STAVBY	Ing. Michal Bielený	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Marčíš
VYPRACOVAL	Ing. Peter Marčíš		
STAVEBNÍK	Žilinský samosprávny kraj, Žilina		
MIESTO STAVBY	Komenského, 029 01 Námestovo		
NÁZOV STAVBY	SOŠ TECHNICKÁ, NÁMESTOVO - STAVEBNÉ ÚPRAVY, ZVÝŠENIE EHB		ČÍSLO ZÁKAZKY FORMÁT 3xA4 DÁTUM december 2015 MIERKA N STUPEŇ realizačný projekt
OBJEKT	SO02 PAVILÓN "B" - DIELNE		KLASIF. STAVBY ARCHÍVNE ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	Rozvádzač DT4		01
ČASŤ	Meranie a regulácia		