

SCHÉMA ZAPOJENIA
STARÝ STAV





SCHÉMA ZAPOJENIA
NOVÝ STAV



LEGENDA:

- POZÍCIA Č. :
- 1 1ks 3-CESTNÝ ZMIEŠAVAČ BELIMO typ H732N, DN32, kv=16, PN16 (pohon dodávka MaR)
 - 2 1ks OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 32-80 F,1x230 V
 - 3 1ks ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA, Qp 3,5 m³/h

VETVY ÚK :


- 1 ÚK NADSTAVBA
- 2 ÚK STARÁ ŠKOLA
- 3 ÚK NOVÁ ŠKOLA

ARMATÚRY :



- TROJCESTNÝ VENTIL
- SPÄTNÁ KLAPKA
- FILTER
- ČERPADLO
- UZATVÁRACIA KLAPKA
- VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
- GUĽOVÝ KOHÚT
- TEPLOMER
- TLAKOMER

POTRUBIE :

- ÚK PRÍVOD - NOVÉ POTRUBIE
- ÚK SPIATOČKA - NOVÉ POTRUBIE
- ÚK PRÍVOD - EXISTUJÚCE POTRUBIE
- ÚK SPIATOČKA - EXISTUJÚCE POTRUBIE
- ZMENA PRIEMERU POTRUBIA
- SMER PRÚDENIA MÉDIA



REALIZAČNÝ PROJEKT

 HLAVNÝ INŽINIER Ing.Michal Bielený						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing.Peter Marčíš		VYPRACOVAL Ing.Peter Marčíš				
MIESTO STAVBY	Komenského, 029 01 Námestovo					
INVESTOR	Žilinský samosprávny kraj, Žilina					
STAVBA	SOŠ TECHNICKÁ, NÁMESTOVO - STAVEBNÉ ÚPRAVY, ZVÝŠENIE EHB					
STAVEBNÝ OBJEKT				S003 PAVILÓN "C" - TELOCVIČNA		
OBSAH VÝKRESU	STROJOVNÁ ÚK - SCHÉMA ZAPOJENIA			ZÁK. ČÍSLO	A57 - 2015	PARÉ
				PROFESIA	Vykurovanie	
		DÁTUM	December 2015			
		FORMÁT	3xA4			
		MIERKA	N			
		ČÍSLO VÝKRESU			01	