

KSP: Technológia stavby						
Zhotoviteľ: Slovnont družstvo ul. Sv. Anny1 03401 Ružomberok		Technické podklady: (STN, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD) STN EN 14336 - Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov				
Stavbyvedúci: Ing. Kuchárik		Vyhl. 508/2009 Z.z.				
Stavebník: OU Švošov Školská70, 034 91 Švošov		Zákon č.124/2006 PD - Kompro s.r.o. Ružomberok				
Zástupca stavebníka: Ing. Milan Široň						
Verejná práca: Kotolňa na biomasu OU a kultúrny dom Švošov						
Objekt / etapa:		Technologický predpis -TP výrobcu – technické podmienky výrobcu				
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Preverka uskutočnenia vstupnej kontroly dodávky technológie	TP výrobcu	vizuálne	každá dodávka	majster	kniha MK
2	Skúška pevnosti a testnosti systému UK	STN EN 14336	meraním	po skončení	RT	protokol
3.	Odborná prehliadka , expanzomatu, kotlov, kotolne, komína	Vyhl. 508/2009 Z.z. Zákon č.124/2006	vizuálne meraním	po skončení po skončení	RT, inšpektor TI	protokol
4.	Funkčná skúška kotolne		vizuálne	po skončení	majster, stavbyvedúci, zástupca stavebníka	protokol
6.	Záverečné hodnotenie, kontrola dokumentácie			po skončení	stavbyvedúci, zástupca stavebníka	protokol zástupca stavebníka
Vypracoval:(meno a podpis) Dňa:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka: (meno a podpis) Dňa:			Rozdeľovník: <ul style="list-style-type: none"> stavbyvedúci zástupca stavebníka majster 	

KSP: Predizoloované rozvody						
Zhotoviteľ: Slovnont družstvo ul. Sv. Anny1 03401 Ružomberok Stavbyvedúci: Ing. Kuchárik		Technické podklady: (STN, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD) Technologický predpis -TP – technické podmienky - technická správa PD Technologický predpis -TP – PD Technologický predpis -TP výrobcu – technické podmienky výrobcu potrubia				
Stavebník: OU Švošov Školská70, 034 91 Švošov Zástupca Ing. Milan Široň stavebníka:						
Verejná práca: Kotolňa na biomasu OU a kultúrny dom Švošov Objekt / etapa:						
Pol č.	Kontrola, skúška	Predpis	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6	7
1.	Výkop rýh	TP PD a TS	vizuálne	priebežne	majster	Stavebný denník
2	Štrkový zásyp	TP PD a TS	vizuálne	priebežne	majster	Stavebný denník
3.	Zhutnenie zásypu	TP PD a TS	vizuálne	priebežne	majster	Stavebný denník
4.	Uloženie potrubie vo výkope	TP - tech správa TP výrobcu	vizuálne vizuálne	priebežne	majster	Stavebný denník
5.	Záverečné hodnotenie ; súhlas k nadväzujúcim prácam	TP - PD TP - tech správa TP výrobcu	vizuálne vizuálne vizuálne	po skončení	stavbyvedúci	Stavebný denník
Vypracoval:(meno a podpis) Dňa:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka: (meno a podpis) Dňa:			Rozdeľovník: <ul style="list-style-type: none"> stavbyvedúci zástupca stavebníka majster 	