


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá
podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče

Legenda :


- Dátovo zásuvka 2XRJ45 CAT6, UTP
- - - - - Dátový kábel CAT6, UTP, v káblovej chráničke TOY 20
- DTR Dátový rozvádzač (dodávka IT)

Poznámka :

- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom
- dátové káble budú uložené pod omietkou v ochranných rúrkach



ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI VEREJNÝCH BUDOV V OBCI VAŽEC

				PRO-ING				RUŽOMBEROK							
PROJEKTOVÁ A								INŽINIERSKA KANCELÁRIA							
HLAV. ING. PROJ. :		ZODPOV. PROJ. :		VYPRACOVAL :		STUPEŇ : P									
ING. BOBÁK J.		Ing. Anton Galas		Ing. Ján Božek		DÁTUM : 02. 2016									
						FORMAT : 2 A4									
MIESTO STAVBY: VAŽEC								MIERKA : 1:75							
INVESTOR : OBEC VAŽEC								ZÁK. č. : 3356							
STAVBA : BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU – STAVEBNÉ ÚPRAVY															
OBJEKT :															
OBSAH : Oznamovacie rozvody – 2. NP								Č.výk.: 11							