




- | | | |
|---|-----------|---|
|  | PRÍVOD | POTRUBIE Z LISOVANEJ UHLÍKOVEJ OCELI S TEPLOTNÝM SPÁDOM 65/45°C |
| | SPIAŤOČKA | PRE NÁPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES NA Z.NP. VEDENÉ POD STROPOM 1NP |
| | PRÍVOD | VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE HERZ HT S TEPLOTNÝM SPÁDOM 65/45 PRE NÁPOJENIE |
| | SPIAŤOČKA | VYKUROVACÍCH TELIES, IZOLOVANÉ PE-TRUBICAMI, VEDENÉ V DRAŽKACH TEP. IZOLOÁCIE PODLAHY |

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	UNIPROJEKT Š. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE mobil: 0918566516 e-mail: uniprojekt@stonline.sk
VYPRACOVAL:	ING. MILAN DIŇA	
INVESTOR:	OBEC VYŠNÝ ŽIPOV	
MIESTO STAVBY:	VYŠNÝ ŽIPOV, OKR. VRANOV n/T	

NÁZOV STAVBY:	FORMÁT:	8x A4
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ	DÁTUM:	02/2016
BUDOVY V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV	STUPEŇ:	RP
	DIF1:	11111

PS/SO:	Č. KÓPIE:	REVÍZIA:	Č. VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU: 1.NP - AXONOMETRIA ROZVODY UVK		MIERKA: --	UVK3

UNIPROJEKT
KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE
mobil: 0918566516
e-mail: uniprojekt@stonline.sk