



POZNÁMKY

- VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM LPS JE POTREBNÉ VYHOTOVÍŤ V ZMYSLE STN EN 62305-1 STN EN 62305-2, STN EN 62305-3, STN EN 62305-4, S PRIHLIADNUTÍM NA STN 332000-5-54
- ZVODOVÝ DRÔT FeZnØ8 SA NA VLASTNEJ STRECHE UCHYTÍ NA PODPERÁCH PV23- NA SVAHU, NA VRHOLE KROVU PV23 SVORKÁCH SS RESP..
- OBJEKT BOL ZATRIEDENÝ DO TRIEDY LPS-IV. VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM BOL VYPRACOVANÝ METÓDOU VALIVEJ GULE r. 60m.
- ZVODY SÚ RIEŠENÉ AKO SKRYTÉ ULOŽENÉ V OBYVADOVOM PLÁŠTI BUDOVY DO NEKOVOVEJ, NEHORLAVEJ TRUBKY Ø36, S HRÚBKOU STENY min.3mm (RESP. ZVODY NA POVRCHU CHRÁNENÉ OU DO VÝŠKY 1,8m)
- V OKOLÍ ZVODOV ZABEZPEČÍŤ REZISTIVITU VRCHNÉHO PODLOŽIA PÔDY V OKRUHU DO 3m min. 5kohm (napr. ASFALT HRÚBKY 5cm, resp. zvody ozn. štítkom upozorňujúce na krokové napätie pri búrke v okruhu 3m)
- MAXIMÁLNY ODPOR UZEMNENIA JEDNÉHO ZVODU JE 10 ohm.

SPÁJANIE VEDENÍ



POMOCNÝ ZACHYTÁVAČ



LEGENDA

- UZEMŇOVACIA PASOVINA 30x4 FeZn 10mm
- GULATINA DRÔT FeZn Ø 8mm, NA PODPERÁCH
- EP - EKVIPOTENCIÁLNA SVORKA
- SO - OKAPOVÁ SVORKA
- SK - KRÍŽOVÁ SVORKA
- SS - SPOJOVACIA SVORKA
- SZ - SKÚŠOBNÁ SVORKA V KRABICI KO 125
- SR03 - PRIPOJOVACIA SVORKA V ZEMI
- PZ10 - ZVODOVÁ TYČ 1,0m
- SZxx - ČÍSLO ZVODU

UZEMŇOVACIU SÚSTAVU PREVIESŤ V ZMYSLE STN 33 2000-5-54
DOPLNKOVÚ OCHRANU: DOPLNK. OCHRANNÉ POSP. PREVIESŤ V ZMYSLE STN 33 2000-7-705

STUPEŇ PROJEKT STAVBY	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	–	<div>RG ATELÍÉR, s.r.o.</div> <div>Námestie sv. Mikuláša 26</div> <div>064 01 Stará Ľubovňa</div> <div>Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696</div> <div>Email : rga@rga.sk , www.rga.sk</div>	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rudolf Dubjel		
	VYPRACOVAL	Ing. Martin Sičár		
INVESTOR	AGRO – HNIEZDNE, s. r. o., 065 01, Hniezdne, č. 180, SR			
MIESTO STAVBY	Katastrálne úz. Forbasy, KN–C 337, 334/1, obec Forbasy 135			
NÁZOV STAVBY	HOSPODÁRSKY DVOR FORBASY SO.04 – OŠÍPAREŇ			
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA			
NÁZOV VÝKRESU	BLESKOZVOD			
			DÁTUM	09/2015
			FORMÁT	4x4
			ZÁKAZK. ČÍSLO	–
			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	ELI–06

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26
064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
Email : rga@rga.sk , www.rga.sk