

PROTOKOL Č. 1/10/15 O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV V ZMYSLE STN 332000-5-51.

Zloženie komisie Ľubomír Krempaský - projektant elektro
Ing. arch. Radoslav Repka - projektant ASR
Ing. Jozef Guláš - projektant ASR
Ing. Martin Dobiáš - projektant ASR

Názov objektu: HOSPODÁRSKY DVOR FORBASY
SO.05 - MAŠTAL OVČIN, K.U. FORBASY, KN-C 336, 334/1
Investor: AGRO – HNIEZDNE, s. r. o., Hniezdne 180, 065 01,
Hniezdne,

Podklady k vypracovaniu protokolu: Podkladové výkresy stavebnej časti
Platné normy STN.

Popis technologického zariadenia:

Základnou charakteristikou zámeru je zmena dokončenej stavby hospodárskeho budovy na navrhovaný ovčín. Navrhované je realizovanie zmeny účelu využitia, prestavby a stavebnej úpravy na objekte ovčín. Jestvujúci objekt sa navrhuje rekonštruovať v rozsahu zvislých a vodorovných konštrukcií, taktiež základových konštrukcií. Zámerom je budúce využitie objektu na tieto účely ako ovčín. Celková kapacita ustajnenia oviec je cca 850ks. Navrhovaný objekt bude slúžiť na chov oviec pre potreby spoločnosti AGRO – HNIEZDNE, s. r. o.,. Objekt je navrhovaný jednopodlažný bez podpivničenia. Spodnú stavbu tvoria monolitické betónové základové pätky pod nosnými oceľovými stĺpmi a podlahová železobetónová doska. Hlavnou nosnou konštrukciou objektu sú oceľové väzníky uložené na oceľových stĺpoch. Zastrešenie objektu je navrhnuté krytinou z trapézového plechu a so strešnými PUR panelmi.

Rozhodnutie:

Pri kladení vedení na a do horľavých podkladov platia ustanovenia STN 332312 (1.9.2013).
Hodnotenie vonkajších vplyvov podľa STN 332000-5-51:
Vid' tab. Príloha zoznam miestností

Zdôvodnenie: Určenie prostredí odpovedá charakteru budúceho užívania miestností a platných STN. Osoby ktoré budú pracovať v prevádzke musia byť preukázateľne poučené o bezpečnosti práci a zaobchádzaní s el. zariadením. El. zariadenie smú opravovať a prevádzať údržbu len osoby s kvalifikáciou podľa vyhl. 508/2009 Zb. Pri zmene charakteru užívania miestností musí byť vypracovaná zmena protokolu o určení vonkajších vplyvov.