Typ. HASMA OS53x60- ZS3+ 4HR na povrch, IP 44, tr. II
Napäťová sústava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41:
- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): základná izolácia živých častí-príloha A1
  kryty-príloha A2
  doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 415.1
-ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie-čl.411.3.1
  samočinné odpojenie pri poruche-čl. 411.3.2
  doplnková ochrana prúdovým chráničom-čl. 411.3.3
  doplnkové ochranné pospájanie-čl. 415.2
  ochranné opatrenie-dvojitá alebo zosilnená izolácia-čl.412

ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI:	Ing. Rudolf Dubjel	Architektúra Projektovanie stavieb a interiérov Inžinierska činnosť
VYPRACOVALI :	Ľubomír Krempaský	
STAVEBNÍK:	AGRO - HNIEZDNE, s. r. o., 065 01, Hniezdne, č. 180, SR	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 25
MIESTO STAVBY:	Katastrálne územie Forbasy, KN-C 336, 334/1, obec Forbasy, okr. Stará Ľubovňa	064 01 Stará Ľubovňa Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
NÁZOV STAVBY:	**HOSPODÁRSKY DVOR FORBASY** **SO.05 - OVČÍN**	FORMÁT: 3xA4
CHARAKTER STAVBY:	**ZMENA DOKONČENEJ STAVBY**	DÁTUM: 9.2015
STUPEŇ PROJEKTU:	**PROJEKT STAVBY**	MIERKA:
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ R-SO05	SO.05/ELI_4





LIST 1

LIST 2

LIST 3