

REZ: C-C´ M 1:100



REZ: D-D´ M 1:100

LEGENDA ZATEPLENIA :

T1 ZATEPLENÝ PODHLAD
- VYSOKOOFÚZNA FÓLIA 135g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 300mm
- PAROTESNÁ ZÁBRANA 150g/m2
- NOSNÝ RÔŠT PODHLADU Z POZINKOVANÝCH PROFILOV HR.50mm
- SDK KAZETOVÝ PODHLAD (600x600mm)

T2 ZATEPLENIE STROPU NAD ŽB DOSKOU
- VYSOKOOFÚZNA FÓLIA 135g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 260mm
- PAROTESNÁ ZÁBRANA 150g/m2
- JESTVUJÚCI ŽB STROP

T3 ZATEPLENIE STROPU SUTERÉNU POD ŽB DOSKOU
- JESTVUJÚCI ŽB STROP
- TEPELNÁ IZOLÁCIA- DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 140mm
- PAROTESNÁ ZÁBRANA 150g/m2
- CETRIS DOSKY HR.8mm

T4 IZOLÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV VERTIKÁLNA
- OSB DOSKY HR. 10mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 150mm
- JESTVUJÚCE MURIVO

T4a IZOLÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV HORIZONTÁLNA
- DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 2 x 150mm
- VLOŽENÉ MEDZI MURIVO A DEBNENIE

T4b IZOLÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV HORIZONTÁLNA
- DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 150mm
- VLOŽENÉ MEDZI MURIVO A DEBNENIE

T5 ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA NA BÁZE EPS
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO MURIVA (ETICS) NA BÁZE TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK EPS GRAFIT HR.150mm
- S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÁTOVOU FASÁDNOU OMIETKOU STREDNOZRNNOU HLADENOU FARBY PODĽA VÝKRESOV POHĽADOV

T5a ZATEPLENIE OSTENÍ VÝPLNÍ OTVOROV NA BÁZE EPS
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO MURIVA (ETICS) NA BÁZE TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK EPS GRAFIT HR.30mm
- S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÁTOVOU FASÁDNOU OMIETKOU STREDNOZRNNOU HLADENOU FARBY PODĽA VÝKRESOV POHĽADOV

T6 ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA NA BÁZE MINERÁLNYCH DOSIEK
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO MURIVA (ETICS) NA BÁZE TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN HR.150mm
- S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÁTOVOU FASÁDNOU OMIETKOU STREDNOZRNNOU HLADENOU FARBY PODĽA VÝKRESOV POHĽADOV

T7 ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI PLÁŠŤA NA BÁZE XPS HR. 60mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA (ETICS) NA BÁZE TEPELNOIZOLAČNÝCH NENASIAKAVÝCH DOSIEK XPS HR.60mm
- S POVRCHOVOU ÚPRAVOU UMELÝM KAMEŇOM HR. 10-28 mm LEPENÝM NA ZATEPLENIE

T8 ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA POD ÚT NA BÁZE XPS HR. 60mm
- TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY XPS HR.60mm LEPENÉ+MECHANICKY KOTVENÉ
- NETKANÁ TEXTÍLIA 300g/m2

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ STRECHY:

S1 NOVÁ KRYTINA VRÁTANE DEBNENIA PO ODSTRÁNENÍ PÔVODNEJ KVÔLI NEPRÍSTUPNOSTI K STROPU, RESP. NUTNÉMU PREDĽŽENIU ODKVAPU :
- KRYTINA - STREŠNÁ PVC FÓLIA HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- NETKANÁ TEXTÍLIA (500g/m2)
- PLNÉ DEBNENIE OSB DOSKA HR. 22 mm

S2 NOVÁ KRYTINA VRÁTANE DEBNENIA PO ODSTRÁNENÍ PÔVODNEJ KVÔLI ZJEDNOTENIU TYPU KRYTINY NA CELOM OBJEKTE :
- KRYTINA - STREŠNÁ PVC FÓLIA HR. 1,5 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- NETKANÁ TEXTÍLIA (500g/m2)
- PLNÉ DEBNENIE OSB DOSKA HR. 22 mm

LEGENDA TESÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ:

TK1 DREVENÁ KONŠTRIKCIA PREDĽŽENIA ODKVAPU
- FOŠŇA 40x150mm l=1,5m - 2ks/ KROKVA
- KOTVENÁ OBOJSTRANNE KLINCOVANÍM NA JESTVUJ. KROKVU
- CELKOVÝ POČET PREDĽŽENÝCH KROKIEV 4,5 ks

TK2 NOVÉ DEBNENIE ODKVAPOVÝCH A ŠTÍTOVÝCH RÍMS
- OPLECHOVANE POPLASTOVANÝM PLECHOM HLADKÝM (ŠÍRKY 600mm/bm)
- OSB DOSKA HR. 22 mm (CELKOVEJ ŠÍRKY 600mm/bm)
- KOTVENÁ KLINCOVANÍM NA NOSNÉ DREVENÉ PRVKY KROKVU

LEGENDA POMOCNÝCH KONŠTRUKCIÍ STRECHY:

Z1 OCEĽOVÉ NOSNÍKY PRE ZAVESENIE TEPELNOIZOLAČNÉHO PODHLADU
- OCEĽOVÝ UZAVRETÝ PROFIL TR.50x100x3 mm (6,9 kg/m)
- ULOŽENÝ NA SPODNEJ PÁSNICI PRIEHRADOVÉHO VAZNÍKA
- UKOTVENÝ ZVAROM - CELKOM 297,00m - 4 049,5 kg

Z2 KONŠTRUKCIA NA PREDĽŽENIE ODKVAPU STRECHY
OCEĽOVÁ KONZOLA+DREVENÉ TRÁMY :
- OCEĽOVÁ KONZOLA KOTVENÁ ZVAROM NA OCEĽOVÝ VAZNÍK
- PROFIL T 80x80x8,5 mm, l=630 mm/OCEL VAZNÍK - CELKOM 8 ks - 154,30 kg
- OCEĽOVÉ POZINK. UHOLNÍKY NA UKOTVENIE DREV.PRVKOV - 32 ks
- DREVENÝ HRANOL 80x80 mm - CELKOM 28,00 m
- FOŠŇA 40x200 mm - CELKOM 28,00 m

A NOVÁ ATIKA
- OPLECHOVANE ATIKY A KRYTINA - POZRI VÝKRES STRECHY
- ŽB VENEC 200x150mm (VÝSTUŽ 4x⌀12 + STRMENKA à 250mm)
- MURIVO ATIKY HR. 200mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- S ELIMINÁCIOU TEPELNÝCH MOSTOV ZATEPLENÍM

LEGENDA OSTATNÝCH KONŠTRUKCIÍ:

BK1 NOVÝ ODKVAPOVÝ CHODNÍK
- DLAŽBA Z VYMÝVANÉHO BETÓNU HR. 50 mm
- CEMENTOVÉ LÔŽKO HR. 30 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 120 mm

BK2 DOPLNENIE KOMUNIKÁCIE VYBÚRANEJ KVÔLI ZATEPLENIU POD ÚT
- PROSTÝ BETÓN HR. 150 mm (PÁS ŠÍRKY 500 mm)

Š ZÁSYP RÝHY ŠTRKOM - ZHUTNENÝ
- ZÁSYPOVÝ ŠTRK 0,5 m3/bm PO ZHUTNENÍ

P VÝMENA VONKAJŠÍCH PARAPETOV
- VÝMENA VONKAJŠÍCH PARAPETOV PO ZATEPLENÍ POZOSTÁVAJÚCA Z DEMONTÁŽE JESTVUJÚCICH PARAPETOV, DODÁVKY A MONTÁŽE NOVÝCH PARAPETOV PODĽA VÝKAZU, VÝSPRAVOK POŠKODENÉHO OSTENIA

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV:

- NAVRHOVANÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL DIEROVANÝCH ZATEPLOVACÍ SYSTÉM-ETICS (hr.150 mm+SYSTÉM OMIETOK A KOTVENIA)
- EXISTUJÚCE SOKLOVÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PPROSTÉHO BETÓNU+KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA-ETICS (TD XPS hr.60 mm+OBKLAD UMELÝ KAMEŇ)
- TEPELNÉ IZOLÁCIE Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN HR. 140, 150, 260, 300 mm (ZATEPLENIE STROPOV, PODHLADOV, TEPELNÝCH MOSTOV)
- NOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ KONSTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- NOVÝ ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP

LEGENDA EXISTUJÚCICH MATERIÁLOV:

- HR. 375 MM – MURIVO Z TEHÁL METRICKÉHO FORMÁTU CDM NA MALTU MVC 25
- HR. 250 MM – MURIVO Z TEHÁL METRICKÉHO FORMÁTU CDM NA MALTU MC 50
- HR. 150 MM – MURIVO Z DIEROVANÝCH TEHÁL CV NA MALTU MC 50
- HR. 100/75 MM – MURIVO Z TEHÁL PRIEČKOVÝCH NA MALTU MC 25
- PROSTÝ BETÓN
- RASTLÝ TERÉN

±0,000 = EXISTUJÚCA PODLAHA VSTUPU DO OBJEKTU

GENERÁLNY PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	BERES, s.r.o. Vysoká 491 103 02 Slovenská CZ: CZ-45 410 304 SK: SK 2020 915	ČASŤ PROJEKTU / PART	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE
		VYPRACOVAL / ELABORATED BY	ING. PETER BEREŠ
		PEČIATKA / STAMP	
HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU / PROJECT ENGINEER	ING. PETER BEREŠ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE	ING. PETER BEREŠ
NÁZOV ZÁKAZKY / JOB TITLE	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY V GERLACHOVE		
INVESTOR / CLIENT	Obec Gerlachov - Obecný úrad Gerlachov č.56, 086 04 Kružľov		
MIESTO STAVBY / PROJECT ADDRESS	Obec Gerlachov - Obecný úrad, Gerlachov č.56, 086 04 Kružľov, p.č. KN: 1/1		
STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT STAGE	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING No.	SO 01 - KULTÚRNO SPRÁVNA BUDOVA
NÁZOV VÝKRESU / DRAWING NAME	REZ C-C´, D-D´- NOVÝ STAV	DÁTUM / DATE	01/2016
		SADA / SET	
		VÝKRESČ. / DRAWING No.	13
KÓD VÝKRESU / DRAWING CODE	JP	ČÍSLO ZÁKAZKY / JOB No.	
STUPEŇ PROJEKTU / PROJECT STAGE		ČASŤ / PART	E1.1
FORMÁT / FORMAT	5 A4	MERKA / SCALE	1:100
REVÍZIA / REVISION	-		