



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI
001	SCHODISKO
002	SKLAD
003	CHODBA
004	DIELŇA
005	NOVÁ PLYNOVÁ KOTOLŇA
006	EXISTUJÚCA KOTOLŇA NA PEVNÉ PALIVO
007	SKLAD TUHÉHO PALIVA

Legenda:

- Striedavý vypínač PO č.6
- Sériový vypínač PO č.5
- Vypínač PO č.1
- Vypínač NO IP44
- Zásuvka NO IP44

C – Noudzové svetidlo + piktogram, LED, 1,2W, 3,6V/1h, 44lm, ref. typ – Emergency 2600 OMS

- F – Svetidlo LED 12W , 1100lm, 4000K, – ref. typ – PLAST 2 LED OMS
- B – Svetidlo LED 16W , 1450lm, 4000K, – ref. typ – PLAST 2 LED OMS
- K – Svetidlo LED 16W , 1400lm, 3000K, – ref. typ – PLAST 2 LED OMS
- D – Svetidlo LED 12W , 1050lm, 3000K, – ref. typ – PLAST 2 LED OMS
- J – Svetidlo LED 2W , 260lm, – ref. typ – Philips 336043116
- O – Svetidlo LED 9W , 800lm, 3000K, – ref. typ – PRETTUS PRE OMS

- A – Svetidlo LED 51W, 5800lm 4000K, – ref. typ – TORNADO LED OMS
- E – Svetidlo LED 53W , 5950lm, 4000K, – ref. typ – Plast H ECO LED PRD OMS
- P – Svetidlo LED 53W , 3900lm, 4000K, – ref. typ – Plast H ECO LED OPD OMS

I – Svetidlo LED 42W, 4150lm 4000K, – do kazetového stropu, ref. typ – GACRUX ECO OMS

H – Svetidlo LED 35W, 3650lm 4000K, – do kazetového stropu, ref. typ – DECLAN OMS

Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania

1. Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom čl. predmetov a zariadení

- Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),
- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí
- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty

2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom - je vykonaná ako

- ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3)
- doplnková ochrana - doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2)

<div>GENÉRALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER</div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>BEREŠ, s.r.o.</div></div> <div>Vysoká n1u 196 07214 Slovensko IČO: 46 492 984 DIČ: 202 340 9113</div>		<div>ČASŤ PROJEKTU PART</div> <div>ELEKTRO</div> <div>VYPRACOVAL ELABORATED BY</div> <div>ING. STANISLAV GERGEL</div>		<div>PEČATKA STAMP</div>	
<div>HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU PROJECT ENGINEER</div> <div>ING. PETER BEREŠ</div>		<div>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT RESPONSIBLE</div> <div>ING. STANISLAV GERGEL</div>			
<div>NÁZOV ZÁKAZKY JOB TITLE</div> <div>ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY V GERLACHOVE</div>					
<div>INVESTOR CLIENT</div> <div>Obec Gerlachov – Obecný úrad Gerlachov č.56, 086 04 Kružľov</div>					
<div>MESTO STAVBY PROJECT ADDRESS</div> <div>Obec Gerlachov – Obecný úrad, Gerlachov č.56, 086 04 Kružľov, p.č. KN: 1/1</div>					
<div>STUPEŇ PROJEKTU PROJECT STAGE</div> <div>JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT</div>		<div>STAVEBNÝ OBJEKT BUILDING No.</div> <div>SO 01 - KULTÚRNO SPRÁVNA BUDOVA</div>		<div>DÁTUM DATE</div> <div>01/2016</div>	<div>VÝKRES Č. DRAWING No.</div> <div>1</div>
<div>NÁZOV VÝKRESU DRAWING NAME</div> <div>ELEKTROINŠTALÁCIA 1.PP</div>				<div>SAZBA SET</div>	
<div>KÓD VÝKRESU DRAWING CODE</div> <div>JP</div>	<div>ČÍSLO ZÁKAZKY JOB No.</div>	<div>STUPEŇ PROJEKTU PROJECT STAGE</div>	<div>ČASŤ PART</div> <div>E1.4</div>	<div>FORMÁT FORMAT</div> <div>6 A4</div>	<div>MERKA SCALE</div> <div>1:50</div>
					<div>REVÍZIA REVISION</div> <div>-</div>