

Nitra, 18.3.2016

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov pre predmet obstarávania „REKONŠTRUKCIA POVRCHOV CHODNÍKOV V TRASE KANALIZÁCIE STOKY „A9“ a „A7“, DVORNÍKY“

V zmysle §100 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky: **REKONŠTRUKCIA POVRCHOV CHODNÍKOV V TRASE KANALIZÁCIE STOKY „A9“ a „A7“, DVORNÍKY**, verejný obstarávateľ: **Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky**, zverejnenej na základe Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 48/2016 – 09.03.2016 značka 5109 – WYP Vám posielame príslušné vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ významovo ani obsahovo neupravoval otázky záujemcov.

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie projektovej dokumentácie pre položky č.14.,15 (cestné zábradlie z trubiek).

Odpoveď:

Zábradlie má byť jednoduchšej konštrukcie, ide o zábradlie z oceľových profilov - trubiek, farby červeno bielej. Dĺžka zábradlia je definovaná v situácii, modul by mal byť cca 2,0m, osadené do betónových pätiiek. Jedná sa o nasledovný typ:



S pozdravom

Ing. Andrej Gero
poverená osoba