



### LEGENDA PRÍSTROJOV :

- ⊗ vypínač 1-pól., typ 3558-01340, krytie: IP20 (ABB Tango)
- ⊠ autonómny detektor cigaretového dymu, typ: CIG01
- ⊗ LED svetidlo stropné, D300mm, 15W,300K, 1400lm, IP40  
typ: MODUS BRS 3K0300V1/ND

### POZNÁMKY :

- ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ KÁBLAMI CYKY V SÚSTAVE TN-S VEDENÝMI POD OMIETKOU V DRÁŽKE.
- PRÍVODY K PRÍSTROJOM VIESŤ POD OMIETKOU.
- PRÍVODY K SVETIDLÁM VIESŤ V STROPE.
- PRÍSTROJE OSADIŤ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍC POD OMIETKU.

Napáťová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi, izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : NZA.1.6.-II vnútorné s trvalou reguláciou



### DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR SPOJENÁ ŠKOLA - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
B		STAVBA SPOJENÁ ŠKOLA, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ - PAVILÓN VŠEOBECNÝCH UČEBNÍ
C		
AUTOR NAVRIHU HLAVNÝ PROJEKTANT		OBJEKT SPOJENÁ ŠKOLA, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO ULICA : ČÍSLO:
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES: PAR. ČÍSLO:
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE: SILNOPRÚDE ROZVODY
MIERKA 1:50	DATUM 12/2015	OBSAH VÝKRESU: Pôdorys 1.NP Č. V. 03