

Obec Dojč
Č. 125, 906 02 Dojč, IČO: 00309508

Všetkým známým záujemcom súťaže

2016
Naša značka

Ing. Výletová
Vybavuje

Senica, 06.04.2016
Miesto, dátum

Vec:

Zariadenie pre seniorov – vysvetlenie súťažných podkladov

Osobe zodpovednej za verejné obstarávanie, bola doručená dňa 04.04.2016 žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov súťaže na predmet zákazky : *Zariadenie pre seniorov* , ktorej výzva bola zverejnená vo VVO č.62/2016 zo dňa 31.03.2016 pod značkou 6252-WYP od záujemcov.

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s podanou žiadosťou, ako aj následným vysvetlením:

1.Otázka : Zistili sme rozdiely výmery položiek časti ELI z výkazu – výmer oproti PD – položky :
841 M 4040001023 hlasič tlačítkový adresovateľný , IP 43, NBÚ MHA 141 ks 15
843 M4040001022 Hlasič dymu optický adresovateľný IP 43, NBÚ MHG 243 ks 27
853 M383 PC 002 reproduktor nástenný celokovová konštrukcia, ker. Svorka s tep. Poistkou , biela 100 V, 6-3W RS 19 ks
855 M383 PC003 reproduktor stropný , 100V, 15W, 5 ks
857 M 383 PC 006 elektromagnetický zámok 14 ks
859 M3582010037 počítačová sieť a príslušenstvo zásuvka podpovrchová KOMPAKT , 2xRJ45/s, Cat .6 11 ks
863 M3845702150 zásuvka TVIR/SAT/RJ11 18 ks

Ďalej vo výkaze chýbajú rozvádzače RP-F, RP-G (vo výkresoch sú zakrteslené) , takisto nesúhlasia počty svietidiel výkaz – výmer vs.Projekt, vo výkaze chýbajú trojpólové spínače QM1-QM9 z rozvádzača RP-E3. Žiadame obstarávateľa o úpravu výkazu výmer podľa PD resp. vyjadrenie k vzniknutým nezrovnalostiam .

Odpoveď: Projektová dokumentácia je spracovaná ako celok. Predmetom tejto súťaže je 1 etapa , tak ako je uvedené v opise – objekt A, B, C, D a E. Druhá etapa- objekty F a G, ktoré nie sú predmetom súťaže. Chýbajúce rozvádzače RP-F, RP- G sú v 2. Etape.

Chýbajúce trojpólové spínače QM vo výkaze, sú vo výkaze pod položkou č. 705-706 v počte 12 ks a v projekte sú zakreslené v miestnostiach B010 – 1 ks, E032 – 2ks, E036-9 ks.

Vysvetlenie súťažných podkladov bolo vypracované na základe stanoviska spracovateľa projektovej dokumentácie .

Vysvetlenie sa oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na profile verejného obstarávateľa na webovej stránke : www.uvo.gov.sk

S pozdravom

za verejného obstarávateľa
Ing. Mária Výletová