


LEGENDA

- ZO..** - stojatý zásobníkový ohrievač TUV, typ DZD - OKC 300 NTR/HP
- DD** - tlaková expanzná nádoba REFIX DD 25, V=25 l, Ø280mm, H=515mm, DN20
s pripojovacou armatúrou FLOWJET
- UV** - systém na úpravu vody EARTH RESOURCES, model ERWSK 25AQ
- CC** - cirkulačné čerpalو teplej vody GRUNDFOS UPS 25-55 N
- GK - guľový kohút
- SK - spätná klapka závitová
- F - filter závitový
- NW - filter CINTOPUR NW18, DN20
- VK - Vypúšťací kohút
- SMG - permanentná magnetická úprava vody SUPERMAG
- V - vodomer DN15, Qn=1,5m³/h, Tmax=30°C
- FFC - oddeľovací a dopúšťací ventil Flamco-Fill Compact, DN20,
pre dopúšťanie vykurovacích systémov (kompaktná viacfunkčná armatúra)

* rozvody sa zaizolujú tepelnou izoláciou TUBOLIT hr.25 mm !

- potrubie studenej vody
- potrubie teplej vody
- potrubie cirkulácie teplej vody

Zodpovedný projektant	Ing. M. Marko		EnergolInvest s.r.o. Nováckeho 4/A, 971 01 Prievidza Tel.: 046/5421552, Fax: 046/5439501	
Projektant	Ing. M. Marko			
Miesto	ZŠ Zemianke Kostolany		Formát	2x A4
Investor	OU Zemanske Kostolany		Dátum	05/2015
Stavba :	Výmena plynových kotlov v ZŠ		Časť	Vykurovanie
			Stupeň dok.	PS
			Mierka	Číslo výkresu
Názov výkresu	Pôdorys kotolne- rozvody vody, dopúšťanie UK		1:50	UK - 5