

SVETELNÁ INŠTALÁCIA KÁBLAMI CYKY–J,0 3x1,5 POD OMIETKOU  
ŽASUVKOVÁ INŠTALÁCIA KÁBLAMI CYKY–J 3x2,5 , 5x2,5 POD OMIETKOU  
INŠTALÁCIA DOMÁCEHO TELEFÓNU KÁBEL SYKFY 5x2x0,5 V TRUBKE 25 mm, POD OMIETKOU  
INŠTALÁCIA TELEFÓNU A PC KÁBEL FTP cat.5E V TRUBKE 25 mm, POD OMIETKOU  
INŠTALÁCIA TELEVÍZIE KOAXIÁL VCCKY 75–4,8 V TRUBKE 25 mm, POD OMIETKOU  
HLAVNÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE VODIČOM CY 16 mm2 z/z  
DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE VODIČOM CY 6 mm2 z/z

DREVENÁ TERASA

z RE  
CYKY–J 5x16  
CYKY–O 3x1,5

ROZVÁDZAČ MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY IEC 61 439–2,3  
NAPÁJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN–S  
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA  
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000–4–41 81.411.2)  
–IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000–4–41 PRÍLOHA A.A1)  
–ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000–4–41 PRÍLOHA A.A2)  
OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČE  
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000–4–41 81.411.3)  
–OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000–4–41 81.411.3.1)  
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE V SIETI (STN 33 2000–4–41 81.411.3.2)  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ VÝKRESY  
A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA.  
ROZNMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMEC RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	EL–PROJEKT s.r.o. Pod Hrádkom 27A, Prievidza tel. 0907 421842 IČO: 44 658 567	
Laluha Alfréd	Laluha Alfréd		
Investor:	AMONRA s.r.o., Bratislavská 85, 902 01 Pezinok		
Miesto:	k.ú. Limbach–Nad pivnicou, p.č.1076/34, 1076/105		
Názov stavby:	VILA AMONRA	Formát:	2 A4
Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom		Dátum:	07/2015
		Stupeň:	PSP
		Časť:	ELEKTRO
Názov výkresu:	ELEKTROINŠTALÁCIA – I.P.P	Mierka:	č.v.
		1:100	E.1