



## POZNÁMKY

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ZAPUSTENÝ, RAD. 1, 230V, 10A
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, RAD. 5, 230V, 10A
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, RAD. 6, 230V, 10A
- DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, RAD. 5B, 230V, 10A
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ ZAPUSTENÝ, RAD. 7, 230V, 10A
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ NÁSTENNÝ DO VĽHKA, RAD. 1, 230V, 10A
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, JEDNONÁSOBNÁ, 230V, 16A
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, DVOJNÁSOBNÁ, 230V, 16A
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA NÁSTENNÁ DO VĽHKA, JEDNONÁSOBNÁ, 230V, 16A
- STROPNÝ VÝVOD PRE SVIETIDLO
- NÁSTENNÝ VÝVOD PRE SVIETIDLO
- DOMÁCI TELEFÓN
- TELEVÍZNA ZÁSUVKA
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- VENTILÁTOR 230V, 50Hz, S ČASOVÝM DOBEHOM
- ELEKTRICKÝ POHON OKENNEJ ŽALÚZIE

SVETELNÁ INŠTALÁCIA KÁBLAMI CYKY-J,0 3x1,5 POD OMIETKOU  
ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA KÁBLAMI CYKY-J 3x2,5 POD OMIETKOU  
INŠTALÁCIA DOMÁCEHO TELEFÓNU KÁBEL SYKFY 5x2x0,5 V TRUBKE 25 mm, POD OMIETKOU  
INŠTALÁCIA TELEFÓNU A PC KÁBEL FTP cat.5E V TRUBKE 25 mm, POD OMIETKOU  
INŠTALÁCIA TELEVÍZIE KOAXIÁL VCCKY 75-4,8 V TRUBKE 25 mm, POD OMIETKOU  
HLAVNÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE VODIČOM CY 16 mm2 z/ž  
DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE VODIČOM CY 6 mm2 z/ž

ROZVÁDZAČ MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY IEC 61 439-2,3  
NAPÁJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S  
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA  
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 čl.411.2)  
-IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA A,A1)  
-ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000-4-41 PRÍLOHA A,A2)

OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUČE  
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM (STN 33 2000-4-41 čl.411.3)  
-OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.411.3.1)  
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE V SIETI (STN 33 2000-4-41 čl.411.3.2)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODĽIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANÉ VÝKRESY  
A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA.  
ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RAMEC RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SOHLASOM AUTORA

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	EL-PROJEKT s.r.o. Pod Hrádkom 27A, Prievidza tel. 0907 421842 IČO: 44 658 567	
Laluha Alfréd	Laluha Alfréd		
Investor: AMONRA s.r.o., Bratislavská 85, 902 01 Pezinok			
Miesto: k.ú. Limbach-Nad pivnicou, p.č.1076/34, 1076/105			
Názov stavby:	Formát:	2	A4
VILA AMONRA	Dátum:	07/2015	
Elektroinštalácia a systém ochrany pred bleskom	Stupeň:	PSP	
	Časť:	ELEKTRO	
Názov výkresu:	Mierka:	č.v.	
ELEKTROINŠTALÁCIA – II.N.P ÚROVEŇ +3,2	1:100	E.4	