

ING. VLADIMÍR MRÁZEK, PROJEKTA, ROBOTNÍČKA 113, 905 01 SENICA

REGISTRAČNÉ ČÍSLO:

2277 * 13 STATIKA STAVIEB

DÁTUM VYPRACOVANIA:

12.04.2016

ODPOVED NA: ŽIADOSŤ O NÁPRAVU od fy EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23,
821 06 Bratislava na verejné obstarávanie , Obec Dojč

Bod 3. a.....tesárske konštrukcie chýba podrobný výkres krovu, zavetrenia, detaily,
tabuľka výkazu drev. materiálu strechy krovu

Uvedená konštrukcia je v podstate prefabrikát ktorého konštrukciu navrhuje konkrétny
dodávateľ na základe svojej použitej technológie a vlastného výpočtového systému
ktorý je súčasťou použitej technológie výroby. Tento systém má súčasne svoje
zavetrenie a kotvenie. Na uloženie väzníkov je navrhnutý úložný veniec.
Cena do rozpočtu je daná plošne na 1m2. Konkrétny výrobca sa neudáva.

Senica 12.04.2016

Ing. Mrázek

