



# Obec Ivanka pri Dunaji

Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

---

Všetkým zájemcom

V Ivanke pri Dunaji, dňa 26. 04. 2016

**Vec :**

**Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

**Verejný obstarávateľ:** Obec Ivanka pri Dunaji vyhlásil verejné obstarávanie na predmet podlimitnej zákazky „Prístavba Materskej školy Hviezdoslavova č. 1, Ivanka pri Dunaji“ uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2016 pod číslom 6940 - WYP zo dňa 11.04.2016.

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na podanie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručená nasledovná žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov:

**Otázka od záujemcu:**

„V súťažných podkladoch časť B1. Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ vo všeobecných a kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác okrem iného uvádza aj :

- Uchádzač, ako náležitosť ponuky, predloží verejnému obstarávateľovi originál, alebo úradne overenú kópiu originálu nasledovných dokladov:
  - a) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž a údržbu elektrických zariadení vrátane bleskozvodov;
  - b) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž, opravy a údržbu VTZ tlakových zariadení;
  - c) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž, opravy a údržbu do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky plynových zariadení;
  - d) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na opravy, údržbu a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky zdvíhacích zariadení pre skupiny

A písm. d1 stavebný výt'ah na prepravu osôb a nákladu, písm. d2 stavebný nákladný výt'ah s prístupom osôb na nosnú plošinu;

Dovoľujem si verejného obstarávateľa požiadať, aby exaktne špecifikoval, pre aké skupiny a písmená má uchádzač predložiť oprávnenie týkajúce sa bodov a), b), c), tak ako je uvedené je špecifikované pri bode d) "na opravy, údržbu a montáž celku na mieste prevádzky zdvíhajúcich zariadení pre skupiny A písm. d1 stavebný výt'ah na prepravu osôb a nákladu, písm. d2 stavebný nákladný výt'ah s prístupom osôb na nosnú plošinu;"

Z uvedeného nie je možné jednoznačne špecifikovať o aké konkrétne oprávnenia ide, pretože zaberajú veľmi rozsiahle skupiny."

**Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné:**

Uchádzač, ako náležitosť ponuky, predloží verejnému obstarávateľovi originál, alebo úradne overenú kópiu originálu nasledovných dokladov:

a) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž a údržbu elektrických zariadení vrátane bleskozvodov pre skupinu E1 písm. *A objekty bez nebezpečenstva výbuchu*, písm. *B objekty s nebezpečenstvom výbuchu*

b) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž, opravy a údržbu VTZ tlakových zariadení pre skupinu A písm. *a4 kotly parné a kvapalinové, IV. trieda*, písm. *b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny* a pre skupinu B písm. *a kotly parné a kvapalinové, V. trieda*, písm. *b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny*

c) oprávnenie vydané Technickou inšpekciou v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré oprávňuje jeho držiteľa na montáž, opravy a údržbu do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky plynových zariadení pre skupinu A písm. *c, d, f, g, h* a pre skupinu B písm. *c, d, f, g, h*.

S pozdravom

OBEC IVANKA, PRI DUNAJI  
Štefánikova 12  
900 28 IVANKA, PRI DUNAJI

Ing. Ivan Schreiner  
starosta obce