

Rozdeľovník

Váš list značky / zo dňa

Naša značka

Vybavuje

Stará Kremnička

02.5. 2016

Vec :

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch

Vážený záujemca,

v súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám oznamujeme vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch k podlimitnej zákazke s názvom **„Zníženie emisií prostredníctvom rekonštrukcie vykurovacieho systému MŠ, ZŠ a telocvične“**, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.071/2016 pod číslom 07467-WYP dňa 13.4.2016.

Otázky doručené emailom dňa 28.4.2016:

Otázka č. 1

Pre realizácii rekonštrukcie plynoinštalácie dôjde k zmene počtu a typu existujúcich plynových spotrebičov. Vyžaduje to technickú zmenu existujúceho odberného plynového zariadenia. Aké kroky už boli zrealizované v tomto smere a čo je potrebné zahrnúť do rozpočtu (napr. žiadosť, projektovú dokumentáciu, vyjadrenia k dokumentácii a pod.) ?

Odpoveď:

Do podpisu zmluvy na zhotovenie diela s úspešným uchádzačom objednávateľ predloží zhotoviteľovi diela vyjadrenie dodávateľa zemného plynu „na technickú zmenu existujúceho odberného plynového zariadenia“. Na základe uvedeného vyjadrenia, zhotoviteľ vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Následne bude dokumentácia schvalovaná dodávateľom zemného plynu. Termín vypracovania dokumentácie a vyjadrenia k nej musí byť započítaný do celkového termínu realizácie zákazky – bude uvedený v harmonograme prác. Do ceny diela je treba zahrnúť prípadné poplatky za vyjadrenia, osvedčenia a ostané náklady.

Otázka č. 2

V rozpočte je uvedená položka Projektová dokumentácia. V akom stupni musí byť vypracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia objednávateľovi?

Odpoveď:

V súlade s prílohou č. 1 „Zmluva o dielo“ súťažných podkladov, bodu:

- 1.7. Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj dokumentácia v súlade s položkou č. 304 výkazu výmeru „Realizačná projektová dokumentácia technológie kotolne“ a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby potvrdená odborne spôsobilými

osobami zhotoviteľa.

V súlade s bodom 1.7, prílohy č. 1 „Zmluva o dielo“ súťažných podkladov je teda pre realizáciu zákazky potrebné vypracovať realizačný projekt. Prípadné zmeny pri realizácii budú následne zapracované do projektu skutočného vyhotovenia.

Otázka č. 3

V telocvični pod stropom je umiestnená ochranná sieť. Ako postupovať pri osadení plynových infražiaríčov – je potrebné sieť zachovať alebo demontovať?

Odpoveď:

Ochrannú sieť na ochranu podhľadu stropu a stropných svietidiel treba zachovať a prispôbiť technickým podmienkam pri montáži plynových žiaríčov.

Otázka doručená emailom dňa 29.4.2016

Otázka č. 4

V rozpočte nie uvedená demontáž pôvodného vyvložkovania komína. Bude sa demontovať? Je treba zahrnúť demontáž do rozpočtu?

Odpoveď:

Áno demontáž pôvodného vyvložkovania komína je potrebné zahrnúť do rozpočtu. Vložku komína treba demontovať a demontáž zahrnúť do rozpočtu do položky:

Objekt 01 – Technologická č. 01, položka č. 59 „Montáž komína + dymovodu“.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odpovede na otázky k súťažným podkladom sú zároveň zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/5394>).

S pozdravom,

Ing. Stanislav Rigo
starosta obce Stará Kremnička