LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1	USTAJNOVACI PRIESTOR	8880

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- Káblové vedenie CYKY
- Káblové vedenie pre zbernicu
- VEDENIE PRE ODPADOVÚ ZVUKOVODU
- VEDENIE PRE MOTOROVÚ JEDNOTKU

Y Z1÷Z3 - vonkajšie zbernice

SP1-2-3 - VYPÍNAČ DIAĽKOVLÁDA PRE PRAVÚ STRANU
SLL1-2-3 - VYPÍNAČ DIAĽKOVLÁDA PRE ĽAVÚ STRANU

M VYPÍNAČ/ZAPÍNAČ MOTOROVEJ JEDNOTKY
MOTOROVÁ JEDNOTKA PRE SEPARÁTOR MLIEKA

S1 LED SVIETIDLO - Prepätie IZP 8S+4x4 400V - 34ks, osadenie vo výške 9m
S2 LED SVIETIDLO - Prepätie IZP 8S+4x4 400V - 34ks, osadenie vo výške 9m
S3 LED SVIETIDLO - Prepätie IZP 8S+4x4 400V - 34ks, osadenie vo výške 7m
- osadenie odporúčame pri použití vonkajších elektrických ohrievačov napájaných z vonkajších zbernic. Je možné prevesit vyššie

NAPÁJANIE SYSTÉMOV

RH - 3+PE+N AC 400V/230V 50Hz TN-S
Jalé s prúdom uzatvorených nadprúdových ochranných prístrojov
Ochrana systému automatickým odpojením napájania pomocou nadprúdových ochranných prístrojov
- Prístroj A, kapacita A1 zabezpečuje napájanie prístrojov časti
- Prístroj A, kapacita A2 zabezpečuje napájanie prístrojov časti
- Prístroj B, kapacita B1 zabezpečuje napájanie prístrojov časti
- Prístroj B, kapacita B2 zabezpečuje napájanie prístrojov časti
- Prístroj C zabezpečuje napájanie prístrojov časti
- Ochranu pri dotyku neživých častí zabezpečuje samočinným odpojením napájania pomocou prúdového chrániča s vypínacím prúdom 30mA
- Ochranu pri dotyku živých častí zabezpečuje samočinným odpojením napájania pomocou prúdového chrániča s vypínacím prúdom 30mA
- Ochranu pri poruche