

ŠPECIFIKÁCIA VYKUROVACÍCH TELIES

č.miestn.	názov	teplota	vykurovacie telesá	výkon v kW
101	zádverie	15 °C	22K 600/1000	1,1
102	príjem	20 °C	22K 600/1000	1,0
103	umývárňeň	20 °C	22K 600/1400	1,8
104	kuchyňa	20 °C	22K 600/1400	1,8
105	expedovanie	20 °C	22K 600/1400	1,8
106	zasadačka	20 °C	2 x 22K 600/1000	2,4
107	kancelária	20 °C	22K 600/1200	1,7
108	kancelária	20 °C	22K 600/800	1,2
109	wc	20 °C	22K 600/400	0,5
110	sklad	18 °C	22K 600/800	1,0
111	sklad	18 °C	22K 600/800	1,0
112	sklad	18 °C	22K 600/600	0,7
113	kancelária	20 °C	33K 300/1400	1,4
114	sklad	18 °C	33K 300/1400	1,3
115	šatňa	20 °C	22K 600/1200	1,4
Spolu			18,2 kW	

č.miestn.	názov	teplota	vykurovacie telesá	výkon v kW
116	podlaha	22 °C	podlaha 22K 600/1400	4,4 1,9
117	soc.miestnosť	24 °C	22K 600/1600	1,8
118	šatňa	22 °C	podlaha	1,2
119a	zádverie	20 °C	22K 600/600	0,7
119	soc.miestnosť	22 °C	22K 600/600	0,7
120	výďaj jedla	20 °C	22K 600/600	0,7
120a	spoj. chodba	20 °C	22K 600/600	0,7
121a	zádverie	20 °C	22K 600/1600	1,8
121	soc.miestnosť	22 °C	22K 600/600	0,7
122	šatňa	22 °C	podlaha	1,2
123	soc.miestnosť	24 °C	22K 600/1600	1,8
124	spáňňa	22 °C	podlaha 22K 600/1400	4,4 1,9
125	denná miestnosť	22 °C	podlaha	2,5
126	denná miestnosť	22 °C	podlaha	2,5
127	kancelária	22 °C	22K 600/1000	1,1
128	denná miestnosť	22 °C	podlaha	2,5
129	denná miestnosť	22 °C	podlaha	2,5
Spolu			35,0 kW	

č.miestn.	názov	teplota	vykurovacie telesá	výkon v kW
201	spáňňa	22 °C	22K 600/1600 2 x 22K 600/1400	5,1
202	soc.miestnosť	24 °C	2 x 22K 600/1600	3,6
203	šatňa	22 °C	22K 600/1600	1,8
204a	zádverie	20 °C	22K 600/800	1,0
204	soc.miestnosť	22 °C	22K 600/800	1,0
205	výďaj jedál	20 °C	22K 600/800	1,0
206a	zádverie	20 °C	22K 600/800	1,0
206	soc.miestnosť	22 °C	22K 600/800	1,0
207	šatňa	22 °C	22K 600/1600	1,8
208	soc.miestnosť	24 °C	2 x 22K 600/1600	3,6
209	spáňňa	22 °C	22K 600/1600 2 x 22K 600/1400	5,1
210	denná miestnosť	22 °C	2 x 22K 600/1600	3,6
211	denná miestnosť	22 °C	2 x 22K 600/1600	3,6
212	kancelária	22 °C	22K 600/1200	1,4
213	denná miestnosť	22 °C	2 x 22K 600/1600	3,6
214	denná miestnosť	22 °C	2 x 22K 600/1600	3,6
Spolu			41,8 kW	

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Zodpovedný projektant : Ladislav Hegedúš		Vypracoval : Ladislav Hegedúš	Razítko :	STAVOPROJ, s.r.o. Súdna 1584/8, 947 01 Hurbanovo tel. 0905 657 982, 0905 397 995 ladislav@gmail.com	
Investor : Obec Marcelová				Profesia : PSV	Sada:
Miesto stavby : k.ú. Marcelová, parc.č. 573/29, 573/28				Dátum : 01/2016	
Názov stavby : ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ V MARCELOVEJ				Formát : 2 x A4	
				Mierka B.M.	
Časť : Špecifikácia vykurovacích telies				Č. výkresu : Ú.V. - 5/8	
				OR Okresný súd Nitra	vI.č.22317/N