

OZN. MIEST.	NAZOV - ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA /m ²	Kat. osv.	lx	kW	Poznámka
2.1	MIESTNOSŤ PRE STOLNÝ TENIS	280,71				
2.2	KOTOLŇA	31,88				
2.3	KUCHYŇKA	20,98				
2.4	IZBA	20,79				
2.5	WC + SPRCHA	3,21				
2.6	WC + SPRCHA	3,21				
2.7	IZBA	20,79				
2.8	CHODBA	32,18				
2.9	SEDENIE SQUASH	35,47				
2.10	BAR + SEDENIE	44,66				
2.11	SQUASH	126,75				
2.12	TRIBUNA NA SEDENIE	151,52				
2.13	CHODBA	85,90				
2.14	EKONOMÁT	3,36				
2.15	WC ŽENY	6,74				
2.16	PREDSEŇ WC	5,31				
2.17	WC MUŽI	6,49				
2.18	ŠATŇA MUŽI	10,69				
2.19	SPRCHY MUŽI	8,17				
2.20	WC MUŽI	4,25				
2.21	WC ŽENY	4,25				
2.22	SPRCHY ŽENY	8,17				
2.23	ŠTĽAŇA ŽENY	10,69				
2.24	IZBA	22,38				
2.25	CHODBA	21,26				
2.26	KÚPEĽŇA	7,74				
2.27	SPRCHA	2,86				
2.28	IZBA	18,91				
2.29	LÓGIA	5,17				
2.30	KUCHYŇA	18,91				
2.31	IZBA	29,28				
2.32	LÓGIA	5,59				
2.33	VNÚTORNÉ SCHODISKO	24,51				

Všetky cudzie vodivé časti v zónach 0, 1, 2 sa musia pospájať ochrannými vodičmi na pospájanie a pripojiť na ochranný vodič neživých častí zariadenia umiestneného v týchto zónach !!!

DODRŽAŤ TYPY KOAXIÁLNYCH KÁBLOV, INAK SYSTÉM TV ROZVODU BUDE NEFUNKČNÝ!

VŠETKY PRESTUPY KÁBLOV MEDZI POŽIARNÝMI ÚSEKMI UPHAŤ PROTIPOŽIARNÝMI UPCHÁVKAMI H!!!

SIET' 3/N/PE, AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
SIET' 1/N/PE, AC 230V 50Hz, TN-C-S
II. napäťové pásmo pre striedavé napätie v zmysle STN 33 0110
Určenie vonkajších vplyvov: stanovený protokolom č.: 45/15/MM
STN 33 2000-1:2009; STN 33 2000-5-51: 2010;

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Podľa STN EN 61 140; STN 33 2000-4-41:2007;
Ochrana pred priamym dotykom
Príloha A, Kapitola A.1: Základná izolácia živých častí
Príloha A, Kapitola A.2: Zábrany alebo kryty
415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

Ochrana pred nepriamym dotykom
411 Ochranné opatrenia: Samočinné odpojenie napájania
412 Ochranné opatrenia: Dvojité alebo zosilnená izolácia
411.3.1.2 Ochranné pospájanie

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §17, ODST. d) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.					
VYPRACOVAL Ing. M. MAGDA		KONTROLOVAL DIŇA		DÁTUM:	
KRESIL Ing. Miroslav MAGDA		Martin MAGDA		DÁTUM:	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT M. MAGDA		OSVEDČENIE IBP: ČÍSLO S2008/00172/31/EK C00/EZ		LICENČIA: 3733 OSVEDČENIE SKI 3733xTAx5-3	
<div>ŠPORTOVÉ A ODPOČÍNOVÉ CENTRUM V OBCI ŠIROKÉ</div> <div>SO 01 - ŠPORTOVÁ HALA</div> <div>Elektroinštalácia</div> <div>Slaboprúdový rozvod - 2.NP</div>					
INVESTOR Obec Široké, obecný úrad č. 118, 082 37 Široké		ZÁKAZKA ČÍSLO		45/15	
STUPEŇ DPR		DÁTUM December 2015		ČÍSLO VÝKRESU	
MERITKO M 1:100		PROFESIA ELI		ARCHÍVNE ČÍSLO	
E 45/15		32			