

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 3.NP

STN EN 12464-1

OZN. MIEST.	NAZOV - UČEL MIESTNOSTI	PLOCHA /m <sup>2</sup>	Kať. osv.	lx	kW	Poznámka
3.1	LÓGIA	5,17				
3.2	IZBA	30,19				
3.3	KÚPEĽŇA	4,32				
3.4	CHODBA	6,66				
3.5	KUCHYŇA	27,80				
3.6	LÓGIA	5,59				
3.7	IZBA	30,72				
3.8	KÚPEĽŇA	5,36				
3.9	KÚPEĽŇA	4,91				
3.10	CHODBA	6,28				
3.11	IZBA	20,57				
3.12	CHODBA	38,15				
3.13	IZBA	23,68				
3.14	WC + SPRCHA	3,43				
3.15	WC + SPRCHA	3,44				
3.16	CHODBA + KUCHYNKA	19,68				
3.17	IZBA	34,38				
3.18	VNÚTORNÉ SCHODISKO	24,51				

Všetky cudzie vodivé časti v zónach 0, 1, 2 sa musia pospájať ochrannými vodičmi na pospájanie a pripojiť na ochranný vodič neživých častí zariadenia umiestneného v týchto zónach !!!

DODRŽAŤ TYPY KOAXIÁLNYCH KÁBLOV, INAK SYSTÉM TV ROZVODU BUDE NEFUNKČNÝ!

VŠETKY PRESTUPY KÁBLOV MEDZI POŽIARNÝMI ÚSEKMI UPHAŤ PROTIPOŽIARNÝMI UPCHÁVKAMI H!!!!

SIEŤ 3/N/PE, AC 400/230V 50Hz, TN-C-S  
SIEŤ 1/N/PE, AC 230V 50Hz, TN-C-S


II. napäťové pásmo pre striedavé napätie v zmysle STN 33 0110  
Určenie vonkajších vplyvov: stanovené protokolom č.: 45/15/MM  
STN 33 2000-1:2009; STN 33 2000-5-51: 2010;

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Podľa STN EN 61140; STN 33 2000-4-41:2007;  
Ochrana pred priamym dotykom  
Príloha A, Kapitola A.1: Základná izolácia živých častí  
Príloha A, Kapitola A.2: Zábrany alebo kryty  
415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

Ochrana pred nepriamym dotykom  
411 Ochranné opatrenia: Samočinné odpojenie napájania  
412 Ochranné opatrenia: Dvojité alebo zosilnená izolácia  
411.3.1.2 Ochranné pospájanie

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §17 , ODSŤ. d) ZÁKONA Č. 618/2003 Z.z.

VYPRACOVAL	Ing. M. MAGDA	KONTROLOVAL	DŇA	DÁTUM:	Vlastník výkresu podľa zákona 618/2003 Z.z.	
KRESLIL	Ing. Miroslav MAGDA	Martin MAGDA	ZÁJEM	DÁTUM:	 Martin MAGDA, 082 38 Vítaz 406 autorizovaný stavebný inžinier ☎ 0905 401 190 ejprom@po.psg.sk	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	M. MAGDA	OSVIEDČENIE IBP, ČÍSLO	S2008/00172/31/EIC C00/EZ	3733×TA×5-3		
ŠPORTOVÉ A ODDYCHOVÉ CENTRUM V OBCI ŠIROKÉ				STUPEŇ	DPR	
SO 01 - ŠPORTOVÁ HALA				DÁTUM	December 2015	
Elektroinštalácia				MÉRITKO	PROFESIA	ČÍSLO VÝKRESU
Slaboprúdový rozvod - 3.NP				M 1:100	ELI	
INVESTOR				ARCHÍVNE ČÍSLO		33
Obec Široké, obecný úrad č. 118, 082 37 Široké				ZÁKAZKA ČÍSLO	E 45/15	