

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 3.NP

STN EN 12464-1:2011

OZN. MIEST.	NAZOV - UČEL MIESTNOSTI	PLOCHA /m ²	Kat. osv.	lx	kW	Poznámka
3.1	LÓGIA	5,17	-	-		-
3.2	IZBA	30,19	-	-		-
3.3	KÚPEĽŇA	4,32	C1	200		Tab. 5, por. číslo 5.2.4
3.4	CHODBA	6,66	C1	100		Tab. 5, por. číslo 5.1.1
3.5	KUCHYŇA	27,80	C1	200		Tab. 5, por. číslo 5.2.4
3.6	LÓGIA	5,59	-	-		-
3.7	IZBA	30,72	-	-		-
3.8	KÚPEĽŇA	5,36	C1	200		Tab. 5, por. číslo 5.2.4
3.9	KÚPEĽŇA	4,91	C1	200		Tab. 5, por. číslo 5.2.4
3.10	CHODBA	6,28	C1	100		Tab. 5, por. číslo 5.1.1
3.11	IZBA	20,57	-	-		-
3.12	CHODBA	38,15	C1	100		Tab. 5, por. číslo 5.1.1
3.13	IZBA	23,68	-	-		-
3.14	WC + SPRCHA	3,43	C1	200		Tab. 5, por. číslo 5.2.4
3.15	WC + SPRCHA	3,44	C1	200		Tab. 5, por. číslo 5.2.4
3.16	CHODBA + KUCHYNKA	19,68	C1	200		Tab. 5, por. číslo 5.2.1
3.17	IZBA	34,38	-	-		-
3.18	VNÚTORNÉ SCHODISKO	24,51	C1	150		Tab. 5, por. číslo 5.1.2

Všetky cudzie vodivé časti v zónach 0, 1, 2 sa musia pospájať ochrannými vodičmi na pospájanie a pripojiť na ochranný vodič neživých častí zariadenia umiestneného v týchto zónach !!!

K napojeniu VZT havíc použiť kábel CXKE-R-J 5x1,5mm (aj spolu s osvetlením)

VŠETKY PRESTUPY KÁBLOV MEDZI POŽIARNÝMI ÚSEKMI UPHÁŤ PROTIPOŽIARNÝMI UPCHÁVKAMI HILT!

LEGENDA PRÍSTROJOV VIÐ výkres č. 10

SIETĚ 3/N/PE, AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

SIETĚ 1/N/PE, AC 230V 50Hz, TN-C-S

II. napäťové pásmo pre striedavé napätie v zmysle STN 33 0110

Určenie vonkajších vplyvov: stanovené protokolom č.: 45/15/MM
STN 33 2000-1:2009; STN 33 2000-5-51: 2010;

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Podľa STN EN 61 140; STN 33 2000-4-41:2007;

Ochrana pred priamym dotykom

Príloha A, Kapitola A.1: Základná izolácia živých častí

Príloha A, Kapitola A.2: Zábrany alebo kryty

415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)


Ochrana pred nepriamym dotykom

411 Ochranné opatrenia: Samočinné odpojenie napájania

412 Ochranné opatrenia: Dvojité alebo zosilnená izolácia

411.3.1.2 Ochranné pospájanie

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §17 , ODST. d) ZÁKONA Č. 618/2003 Z.z.

VYPRACOVAL	Ing. M. MAGDA	KONTROLOVAL	DŇA	DÁTUM:		<div>Vlastník výkresu podľa zákona 618/2003 Z.z.</div> <div></div> <div>Martin MAGDA, 082 38 Vrážaz 406 autorizovaný stavebný inžinier ☎ 0905 401 190 ejprom@po.psg.sk</div>	
KRESLIL	Ing. Miroslav MAGDA	Martin MAGDA	ZÁVERIE	DÁTUM:			
				LICENCIA: 3733	OSVEDČENIE SKSI		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	M. MAGDA	OSVEDČENIE IBP, ČÍSLO S2008/00172/31/EIC C00/EZ		3733*TA*5-3			
<div>ŠPORTOVÉ A ODDYCHOVÉ CENTRUM V OBCI ŠIROKÉ</div> <div>SO 01 – ŠPORTOVÁ HALA</div> <div>Elektroinštalácia</div> <div>Svetelný rozvod – 3.NP</div>							
INVESTOR				Obec Široké, obecný úrad č. 118, 082 37 Široké		ZÁKAZKA ČÍSLO	45/15
						ARCHÍVNE ČÍSLO	06
						E 45/15	