

LEGENDA MIESTNOSTÍ – 2.NP

STN EN 12464-1:2011

| OZN. MIEST. | NAZOV – ÚČEL MIESTNOSTI | PLOCHA /m ² | Kat. osv. | lx | kW | Poznámka |
|-------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----|----|---------------------------------------|
| 2.1 | MIESTNOSŤ PRE STOLNÝ TENIS | 280,71 | C1 | 300 | | STN EN 12193 – Tab.č. A.1 – Class III |
| 2.2 | KOTOLŇA | 31,88 | C1 | 100 | | Tab. 5, por. číslo 2.20.2 |
| 2.3 | KUCHYŇKA | 20,98 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.1 |
| 2.4 | IZBA | 20,79 | - | - | | |
| 2.5 | WC + SPRCHA | 3,21 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.6 | WC + SPRCHA | 3,21 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.7 | IZBA | 20,79 | - | - | | |
| 2.8 | CHODBA | 32,18 | C2 | 100 | | Tab. 5, por. číslo 5.1.1 |
| 2.9 | SEDENIE SQUASH | 35,47 | - | - | | |
| 2.10 | BAR + SEDENIE | 44,66 | - | - | | Tab. 5, por. číslo 5.29.3 |
| 2.11 | SQUASH | 126,75 | C1 | 300 | | STN EN 12193 – Tab.č. A.1 – Class III |
| 2.12 | TRIBÚNA NA SEDENIE | 151,52 | - | - | | |
| 2.13 | CHODBA | 85,90 | C2 | 100 | | Tab. 5, por. číslo 5.1.1 |
| 2.14 | EKONOMÁT | 3,36 | C2 | 100 | | Tab. 5, por. číslo 5.4.1 |
| 2.15 | WC ŽENY | 6,74 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.16 | PREDSIEN WC | 5,31 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.17 | WC MUŽI | 6,49 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.18 | ŠATŇA MUŽI | 10,69 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.19 | SPRCHY MUŽI | 8,17 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.20 | WC MUŽI | 4,25 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.21 | WC ŽENY | 4,25 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.22 | SPRCHY ŽENY | 8,17 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.23 | ŠTĚNA ŽENY | 10,69 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.24 | IZBA | 22,38 | - | - | | |
| 2.25 | CHODBA | 21,26 | C2 | 100 | | Tab. 5, por. číslo 5.1.1 |
| 2.26 | KÚPEĽŇA | 7,74 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.27 | SPRCHA | 2,86 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.4 |
| 2.28 | IZBA | 18,91 | - | - | | |
| 2.29 | LŮGIA | 5,17 | - | - | | |
| 2.30 | KUCHYŇA | 18,91 | C1 | 200 | | Tab. 5, por. číslo 5.2.1 |
| 2.31 | IZBA | 29,28 | - | - | | |
| 2.32 | LŮGIA | 5,59 | - | - | | |
| 2.33 | VNÚTORNÉ SCHODISKO | 24,51 | C2 | 150 | | Tab. 5, por. číslo 5.1.2 |

Všetky cudzie vodičové časti v zónach 0, 1, 2 sa musia pospájať ochrannými vodičmi na pospájanie a pripojiť na ochranný vodič neizolovaných častí zariadenia umiestneného v týchto zónach !!!

K napojeniu VZT havír použijte kábel CXKE-R-J 5x1,5mm (aj spolu s osvetlením)

VŠETKY PRESTUPY KÁBLOV MEDZI POŽIARNÝMI ÚSEKMI UPAŤ PROTIPOŽIARNÝMI UPCHÁVKAMI HLIT!

LEGENDA PRÍSTROJOV VIŠ výkres č. 10

SIET' 3/N/PE, AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
SIET' 1/N/PE, AC 230V 50Hz, TN-C-S

II. napáťové pásmo pre striedavé napätie v zmysle STN 33 0110
Určenie vonkajších vplyvov: stanovené protokolom č.: 45/15/MM
STN 33 2000-1:2009; STN 33 2000-5-51: 2010;


OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Podľa STN EN 61 140; STN 33 2000-4-41:2007;
Ochrana pred priamym dotykom
Príloha A, Kapitola A.1: Základná izolácia živých častí
Príloha A, Kapitola A.2: Zábrany alebo kryty
415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

Ochrana pred nepriamym dotykom

411 Ochranné opatrenia: Samočinné odpojenie napájania
412 Ochranné opatrenia: Dvojité alebo zosilnené izolácie
4113.1.2 Ochranné pospájanie

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KÓPIROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §17, ODST. d) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------|-----------------|---|---------------|
| VYPRACOVAL | Ing. M. MAGDA | KONTROLOVAL | DŇA | DÁTUM: | Vlastník výkresu podľa zákona 618/2003 Z.z. | |
| KRESIL | Ing. Miroslav MAGDA | Martin MAGDA | ZÁVERIE | DÁTUM: |  | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | M. MAGDA | OSVEDČENIE IBP: ČÍSLO: S2008/00172/31/EK C00/EZ | LICENCIA: 3733 | OSVEDČENIE SKSI | Martin MAGDA, 082 38 Vrtov 406 autorský servis strojársky inžinier 0905 401 190 eiprom@po.psg.sk | |
| ŠPORTOVÉ A ODDYCHOVÉ CENTRUM V OBCI ŠIROKÉ | | | | | STUPEŇ | DPR |
| SO 01 – ŠPORTOVÁ HALA | | | | | DÁTUM | December 2015 |
| Elektroinštalácia | | | | | MERITKO | PROFESIA |
| Svetelný rozvod – 2.NP | | | | | M 1:100 | ELI |
| INVESTOR | | | | | ARCHÍVNE ČÍSLO | |
| Obec Široké, obecný úrad č. 118, 082 37 Široké | | | | | E 45/15 | |
| ZÁKAZKA ČÍSLO | | | | | 45/15 | |
| | | | | | 05 | |