



Všetkým registrovaným záujemcom v
rámcí podlimitnej zákazky **„Zberný dvor
Zavar“**

Trnava, 24. 6. 2016

Vybavuje: **Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava**
Mgr. Michaela Dobrovodská, 0907 745 169

**Vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.**

Verejný obstarávateľ, obec Zavar, obdržal v rámci súťaže na predmet zákazky **„Zberný dvor Zavar“**, zverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania **č. 104/2016** dňa **1. 6. 2016** pod značkou **9440 – WYP** v lehote podľa bodu 11 súťažných podkladov žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov od záujemcu.

Vysvetlenie v zmysle žiadosti nasleduje:

Otázka č. 1: SO 05 až SO 10 Rozvod vody, kanalizácie splaškovej a kanalizácie dažďovej

Vo výkaze výmer je pol. č. 25 R100 Požiarna nádrž ocelová, 22m³, čo je nesúladi s projektovou dokumentáciou, kde je v TS uvedené že požiarna nádrž je monolitická železobetónová.

Žiadame slovíčko „ocelová“ vylúčiť z výkazu.

Odpoveď č. 1: Verejný obstarávateľ vylučuje z Výkazu výmer slovo „ocelová“. Zároveň zasiela všetkým registrovaným záujemcom opravený Výkaz výmer.

Otázka č. 2: SO 04 Komunikácie a spevnené plochy.

Vo výkaze výmer sú položky

16	404	4044732001	Dopravná značka zákruta vpravo, A1 / Reflexnosť - Trieda 3, 700 mm kod A1a	ks	11,000
17	404	4044742022	Dopravná značka, Z1 / Reflexnosť - Trieda 1, 700 mm kod D4b	ks	11,000

Žiadame preveriť či je tento počet správny, definovať presné typy a rozmery dopravných značiek a umiestnenie dopravných značiek.

Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ obidve položky z výkazu výmer vylučuje. Zároveň zasiela všetkým registrovaným záujemcom opravený Výkaz výmer.

S pozdravom

Mgr. Michaela Dobrovodská
kontaktná osoba v procese VO