

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV Č. 2

Názov zákazky: „Výmena vonkajších výplní otvorov – II. etapa“

Verejný obstarávateľ: Základná škola internátna Veľká Čalomija 65, 991 09 Veľká Čalomija 65

Označenie súťaže: VVO č. 3/2015 zo dňa 5.1.2014, zn. 149-WYP

Otázka č. 7

Ve výpisu oken a dverí je u pozice D8 uveden nejdříve požadavek na zasklení dverí dvojsklem a zároveň dále zasklení izolačním trojsklem $U_g = \max 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Který údaj je správný?

Dvojsklo nebo trojsklo? Vykládáme si požadavek z výpisu oken a dverí tak, že u všech dverí má být použito izolační dvojsklo.

Odpoveď na otázku č. 76:

V projekte bolo plánované izolačné trojsklo pri oknách, pri nadsvetlíkoch a pri bočných svetlíkoch dverí, pri zasklení drevených krídiel bolo plánované izolačné dvojsklo. Tak je uvedené aj v položke D8 a obidva údaje sú správne. Pri zasklení drevených krídiel ide o dvojsklo a pri ostatných časti (fixné nadsvetlíky a bočné svetlíky) ide o trojsklo (so súčiniteľom prechodu tepla $U_g = \max 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Veľký Krtíš, 18.1.2015

Ing. Martina Kukučková