

**FORMULÁR PROTOKOLU PRE URČENIE PROSTREDIA**  
**PROTOKOL č. 44/14**

**O URČENÍ PROSTREDIA VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU**

Zákazkové číslo: 44/14

**ZLOŽENIE KOMISIE :**

Predseda : Ing. Veres Ladislav generálny projektant stavby  
Členovia : Ing. Zajíčková Ildikó autorizovaný projektant elektroinštalácie  
p. Fabián Jaroslav zodpovedný projektant TZB  
p. Csereová Adriana projektant požiarnej ochrany

**NÁZOV OBJEKTU: ZBERNÝ DVOR-KOLTA**

**Investor :** OBEC KOLTA, OBECNÝ ÚRAD ,941 33 KOLTA č.1

**Miesto :** KOLTA, č. p.96,601/1

**POUŽITÉ PODKLADY :** Normy STN 33 2000-5-51:2010, projektová dokumentácia stavby

**ZDÔVODNENIE:** jedná sa o priestory zberného dvora kde sú umiestnenie zariadenia pre zbieranie a triedenie odpadu. Na základe použitých technologických a výrobných zariadení, ako aj poznatkov o charaktere výroby a využitia objektu je určené:

V dotknutých priestoroch sú dosiahnuté podmienky určujúce vonkajšie vplyvy v zmysle jednotlivých článkov STN 33 2000-5-51:2010 a ďalších príslušných noriem STN.

Číslo miestnosti	Účel miestností	Trieda vplyvu – kód
1.05,1.06 1.07,1.08,		AA5,AB5, CA1,CB1 ,ostatné všetko štandardné, t.j.1
1.01,1.02,1.03, 1.04,1.09		AA3,AA5,AB3,AB5,AD2,AE4,AF2,AN2,AS2, ostatné všetko štandardné, t.j.1
Okolo objektu, bleskozvod	NN prívod, bleskozvod	AA3,AA5,AB3,AB5,AD2,AE4,AF2,AN2,AS2.

Vypracované: 7.2014

predseda komisie