

PÔDORYS III. N.P.

LEGENDA

- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ PRISADENÉ – 2x36W, 230V/50Hz, IP20
- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ PRISADENÉ – 4x36W, 230V/50Hz, IP20
- CCG – konvenčný magnetický predradník – tlmička
- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ NÁSTENNÉ – zdroj E27/60(75,100)W, 230V/50Hz, IP20,44
- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ PRISADENÉ – zdroj E27/60(75,100)W, 230V/50Hz, IP20,44

PROSTREDIE : PODLA TABULKY

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE : VŠETKY VNÚTORNÉ PROSTREDIA (3.1.1.) – SVIETIDLÁ IP20
VŠETKY VONKAJŠIE PROSTREDIA (4.1.1.) – SVIETIDLÁ IP43

SÚSTAVA : 1/PEN AC 230V 50Hz, TN–C
1/PE/N AC 230V 50Hz, TN–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:10/2007


Základná chrana pred zásahom elektrickým prúdom :


- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana základnou izoláciou živých častí
- ochrana prekážkami

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche :

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN
- ochrana uzemnením a ochranným pospájaním
- dvojité alebo zosilnené izolácia

SADA č. :

Hlavný inžinier projektu		ING. KAPITÁN - Proka Projekt		
Zodpovedný proj.	ING. RUDOLF ŠTOBER	Vypracoval a kreslil	ING. RUDOLF ŠTOBER	
Okres	LEVICE	MsÚ:	LEVICE	
Investor	MV SR, Pribinová č.2, 812 72 Bratislava			
Projekt	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU OO PZ			
Stavba	SO-01 BUDOVA OO PZ - LEVICE Sv. Michala č.35, Levice Kat. územie Levice, parc. č. 7			
Časť	SILNOPRÚD - OSVETLENIE			
Výkres	OSVETLENIE 3.NP - jestvujúci stav			

	
Ing. Rudolf ŠTOBER	
JOVICKÁ 2	
048 01 ROŽŇAVA	
www.elin.sk, elin@elin.sk	
0905 681 018	
Dátum	02/2015
Stupeň	DSP a R
Arch.číslo	P016.0215E
Formát	6x44
Mierka	1:100
Číslo výkresu	E-1.4.4