



IK TENDER SERVICE s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice

splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa

Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Ždaňa

všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
47/2016

Vybavuje/linka
Ing.Komorová Híľovská/0948808067

Košice
26.07.2016

VEC: Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch - „Modernizácia miestnej komunikácie Skároš“

Spoločnosť IK TENDER SERVICE s.r.o., Popradská 68, Košice zabezpečujúca proces verejného obstarávania na základe Mandátnej zmluvy v prospech verejného obstarávateľa - Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš, v podlimitnej zákazke na predmet zákazky „Modernizácia miestnej komunikácie Skároš“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 135/2016 – 14.07.2016 pod zn. 10822 - WYP na základe žiadosti záujemcu doručenej dňa 21.7.2016 na adresu splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa označenej ako: „Verejná súťaž – Modernizácia miestnej komunikácie Skároš – žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ poskytuje vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Zákazku „Modernizácia miestnej komunikácie Skároš“ zadáva verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 113 – 116 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní Vysvetlenia informácií uvedených v súťažných podkladoch uplatňuje ust. § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ako aj ustanovenia Čl. II Dorozumievanie a vysvetľovanie ods. 10.2 a 10.3 Súťažných podkladov.

Záujemca v žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov požiadal o zodpovedanie troch otázok:

Otázka záujemcu č. 1:

Vo výkaze výmer je položka č. 15 - Podklad z kameniva obaleného asfaltom po zhutnení hr. 100 mm. V projektovej dokumentácii, v technickej správe je v skladbe vozovky vrstva asfaltový betón AC 16 L /70 hr. 60 mm, a vo výkrese vzorové priečne rezy je AC 16 L 50/70 hr-60-100 mm.

Žiadame zosúladiť výkaz výmer s projektovou dokumentáciou a jednoznačne uviesť, čo má uchádzač oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Platí výkaz výmer hr. 100 mm po zhutnení.

Otázka záujemcu č. 2:

Vo výkaze výmer je položka č. 12 – Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m².

V projektovej dokumentácii v technickej správe a vo výkrese vzorové priečne rezy je uvedený infiltračný postrek 0,7 kg/m².

Žiadame zosúladiť výkaz výmer s projektovou dokumentáciou a jednoznačne uviesť, čo má uchádzač oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 2:

Platí PD infiltračný postrek 0,7 kg/m².

Otázka záujemcu č. 3:

Vo výkaze výmer pol. Č. 30 – Osadenie chodníkových obrubníkov je výmera 35,00 m, pol. č. 31 dodávka materiálu – Premac obrubník cestný 100x20x15-5 cm nábehový je 60 ks.

Môže verejný obstarávateľ opraviť/zosúladiť uvedené položky č. 30 a 31.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 3:

Platí dĺžka 60 bm .

S pozdravom

Ing. Iveta Komorová Hilovská
konateľ spoločnosti
splnomocnený zástupca