



POZNÁMKA

VŠETKY TYPY V PROJEKTE UVÁDZANÝCH ROZVÁDZAČOV, VÝVODOVÝCH PRVKOV, apod.
SÚ UVEDENÉ IBA AKO VZOROVÉ REFERENČNÉ TYPY, KTORÉ NIE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ.
JE POTREBNÉ DODRŽAŤ IBA ICH STANOVENÉ TECHNICKÉ PARAMETRE.

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA TYPOVÝ, PLASTOVÝ
TYP RVO F403 32A P0
VÝROBCA : HASMA s.r.o., HORNÁDSKA 1, KROMPACHY
ROZMERY : VONKAJŠIE š. 400 x v. 1335 x hl. 245mm
KRYTIE : IP44/IP20
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : ZHORA

Pi = 1,53 kW
Pp = 1,53 kW
In = 32 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE – f. OEZ LETOHRAD, apod.

ROZVODNÁ SIET' : TN-C, 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
VONKAJŠIE VPLYVY : KÁBEL.SKRINE – AB8,AD3,AE4,AF2,AN3,AQ2,AS2,AT2,BB2,BC2
STN 33 2000-5-51
PNE 33 2000-2

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Projektoval	KOTRLE Antonín	Zodp. projekt.	KOTRLE Antonín	KOTRLE ANTONÍN PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ TATRANSKÁ č.109 974 11 BANSKÁ BYSTRICA	
Kreslil	KOTRLE Antonín	Hl. inž. proj.			
Okres: Banská Bystrica		Miesto: Badín			
Stavebník: Obec Badín Sládkovičova 4, 976 32 Badín				Dátum	02.2016
Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI BADÍN				Zmena	06.07.2016
				Stupeň	D.R.S.
				Zák. číslo	2135
Objekt: SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE – OBEC				Formát A4	Sada:
				Mierka --	
Obsah výkresu:				Číslo výkresu	
ROZVÁDZAČ RVO 1				14.	