

LEGENDA

FeZn  $\phi$ 8mm – zvodový vodič priem. 8mm  
PV23 – podpera vedenia pre plechové strechy  
PV21bet – podpera vedenia pre ploché strechy  
FeZn  $\phi$ 8mm – zvodový vodič priem. 8mm  
FeZn  $\phi$ 10mm – zemniaci vodič priem. 10mm  
JPxx – zvodová tyč bez osadenia  
DJ 1 – držiak zvodovej tyče  
OS 01 – ochranná strieška  
SJ 01 – svorka na pripojenie zvodovej tyče  
SJ 02 – svorka na pripojenie zemniacej tyče  
SK – krížová svorka  
SZ – skúšobná svorka  
SS – spojovacia svorka  
SO – okapová svorka  
ZT 2m – zemniaca tyč dĺžky 2000 mm  
1-x – označenie zvodu štítkom z plastovej hmoty

OU2 – OCHRANNÝ UHOLNÍK  
DOU – DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA  
PVO1 – PODPERA VEDENIA DO MÚRU




POZNÁMKY  
Zemný odpor jednotlivých zvodov nesmie byť väčší ako 10 $\Omega$ .  
Uzemnenie pripojiť vodičom FeZn  $\phi$ 10mm  
Zemniace tyče od seba umiestniť vo vzdialenosti min. na dĺžku tyče  
Na ochranu pred bleskom bola stanovená trieda LPS III, pre ktorú platí polomer valivej gule 45m, veľkosť oka siete 15x15m.  
Zvyčajné vzdialenosti medzi zvodmi pre LPS III každých 15m.

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ  
ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ  
TAK ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU ALEBO ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PRÚDOM !!!

PROTIKORÓZNA OCHRANA UZEMŇOVACIEHO VODIČA  
PRI PRECHODE Z BETÓNU NA POVRCH ZEME MIN. 100mm V BETÓNE  
MIN. 200mm NAD POVRCHOM ZEME  
PREPOJIŤ BRÁNY ZO ZVODMI S F<sub>n</sub>Zn8

Číslo sady

Autorizácia



NÁZOV A MIESTO STAVBY	Logistická základňa pre krízové situácie Rišňovce, rekonštrukcia striech Hlohovecká ul.195, Rišňovce		<b>Stapring Projekt s.r.o.</b>  PIARISTICKÁ UL.2 949 01 NITRA	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 Objekt č.3-Garáže			
OBJEDNÁVATEĽ	MV SR, Pribinova 2, BRATISLAVA			
ZHOTOVITEĽ	Stapring Projekt,s.r.o., Piaristická ul. 2, 949 01 NITRA		DÁTUM:	10/2013
STUPEŇ PROJEKTU	REALIZAČNÝ PROJEKT		ZÁKAZKOVÉ Č.:	13011/009
HIP	ING. ARCH.JÁN MEZEI		MIERKA:	1:200
ZOD.PROJEKTANT	ING. IVAN BELÁK		FORMÁT:	3xA4
PROJEKTANT	ING. IVAN BELÁK			
NÁZOV VÝKRESU	PôDORYS STRECHY Nový stav		VÝKRES Č.:  <b>E 01</b>	
ČASŤ/PROFESIA	E1.2.	BLESKOZVOD		