

**Vypracoval:** Ing. Andrej Repka, Tbiliská 13, 831 06 Bratislava

**Zloženie komisie:**

	<b>Meno:</b>	<b>Funkcia:</b>
Predseda:	Ing. Andrej Repka	zodpovedný projektant elektro
	Ing. Arch. Juraj Sumbal	architekt
	Ing. Arch. Daniel Priehoda	architekt
	Marián Rock	referent investičnej výstavby

**Názov objektu (stavby):** PCÚ ŠTÚROVO – REKONŠTRUKCIA, NÁM. SLOBODY 9, 943 01 ŠTÚROVO, PARC. ČÍSLO 551, K.Ú. ŠTÚROVO

**Investor:** FINANČNÉ RIADITELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, LAZOVNÁ 63 , 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

**Podklady použité na vypracovanie protokolu:**

Architektonicko stavebné riešenie, STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10 (332320), STN EN 60079-14 (332320)

**Opis technologického procesu a zariadenia:**

Rekonštrukcia 2-poschodovej administratívnej budovy. Budova je murovaná, nepodpivničená, s prízemnou prístavbou garáže s dielňou. Budova má samostatnú plynovú kotolňu. Vykurovanie TUV je elektrickými bojlermi. Strecha objektu je rovná vo viacerých výškových úrovniach.

Rekonštrukcia pozostáva so zateplenia, výmeny strešných vrstiev, interiérové stavebné vyspravenia omietok a podláh.

Elektroinštalácia (rozdávzače, osvetlenie, zásuvkové rozvody, ...) vrátane bleskozvodu bude novonavrhovaná.

**Rozhodnutie:**

Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 33 2000 5-51 a je uvedené v prílohe k protokolu

Poznámka: XY – určenie vonkajších vplyvov pre všetky neoznačené priestory.

**Zdôvodnenie:**

Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po zaradení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

Dátum: 6.10.2014



.....  
podpis predsedu komisie