




VZAJOMNE VZDIALENOSTI PODLA STN 33 2000-5-52

ROZVÁDZAČE R5,R6,R7 ZRUŠIŤ V II. ETAPE, DOVTEĎ NAPOJIŤ DOČASNE Z ROZVÁDZAČA HR KÁBLAMI N2XH-J 5x10



PS, SO	SO 01 COLNÝ ÚRAD NITRA	DÁTUM	02/2014
OSADNÁ LÚČ/DECH		STUPEŇ	3. M

Vývod pre el. sporák so 4-pólovým vypínačom (sporáková kombinácia),  
napojenie CYKY-1 5x2,5 (realizáciu a spôsob ukončenia potvrdí investor)